POHLED A-A 1:50



ŘEZ B-B 1:50



PŮDORYS 1:50



POZNÁMKY:

1. PRVKY GABINOVÉ KONSTRUKCE BUDOU VYROBENY Z DVOJZÁVITOVÝCH SPLÉTANÝCH OCELOVÝCH SÍTÍ Ø 2,7mm S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU TVOŘENOU SLITINOU ZnAl MIN.275g/m² V POMĚRU 95% Zn + 5% Al + PA6 VRSTVA (TŘÍDA C4 DLE ČSN ISO 9223)
2. NÁVRHOVÁ TAHOVÁ PEVNOST MIN. 40 kN/m, VČ. VEŠKERÝCH SPOJŮ
3. JE POŽADOVÁNA ŽIVOTNOST 100 LET
4. MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA TÁHEL NEMÁ BÝT NIŽŠÍ NEŽ 9 ks/m² POHLEDOVÉ PLOCHY.PŘI VRSTVENÍ PO 0,5 M JE MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA 6 ks TÁHEL PRO JEDNU BUŇKU (0,5m² POHLEDOVÉ PLOCHY)
5. ZÁBRADLÍ BUDE NAVRŽENO V SOULADU S TP 258
6. OCELOVÉ MATERIÁLY A JEJICH PKO MUSÍ VYHOVOVAT TKP 19A A 19B
7. PKO ZÁBRADLÍ – STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C4+K8 (SPECIÁLNÍ); OCHRANNÝ POVLAK III A, III B
8. TVAR ZÁBRADLÍ BUDE KOORDINOVÁN S PROVEDENÍM PŘESAHU ZÁBRADLÍ Z OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE LÁVKY

D.1
SO 205

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

Jihočeský kraj

JIHOČESKÝ KRAJ
U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kifr54

Navrhl/vypracoval: Ing. Libor DUŠEK podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Libor DUŠEK podpis:	Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK	Zhotovitel: PRAGOPROJEKT
Technická kontrola: Ing. Daniel KADLEC podpis:	Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTÁLOVÁ podpis:		PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Kraj: JIHOČESKÝ		Čís. zakázky:	17–307–2
Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ		Čís. akce:	17–307
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice		Datum:	02/2020
Akce: JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB		Formát:	6 x A4
		Měřítko:	1:50
Objekt: SO 205 – Lávka pro cyklisty a pěší č. 1		Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha: TVAR OPĚRY O1 - GABIONY		Čís. přílohy: 205.7	

v:\p\17-307-2\z_dokumentace_objektu\d_1_stavebni_cast\200_mosty_objekty_a_rad\205_lavka pro cyklisty a pěší č. 1\205_003_gř2.dwg a podobně /src_tangenta_dta.dwg