



V Praze dne 17. 6. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	E.ON Distribuce,a.s. a TO Servisní s.r.o.
Sídlo zadavatele:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice a Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice
Název veřejné zakázky:	Rozvaděč Otrokovice
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

Dle Přílohy č. 3 KS (Technické parametry uváděné kupujícími) požaduje Zadavatel v sekci „Základní požadavky“ třípólové zapouzdření, avšak v poli podélného dělení – AEA04 je požadován 2× jednopólový integrovaný indukční přístrojový transformátor napětí (ve fázi L1), což je v rozporu s tímto požadavkem. Žádáme o vysvětlení.

Znění odpovědi

Zadavatel požaduje, aby rozvaděč byl dodán s třípólovým zapouzdřením přípojnic. Dále zadavatel potvrzuje, že v poli AEA04 je požadován 2x MTN a to pouze z fáze L1. Zadavatel uvádí, že požadavek tedy rozpor nepředstavuje.

Otázka č. 2

Znění dotazu

Žádáme o potvrzení, že není požadována funkce odpojitelosti PTN ve všech polích zapouzdřené rozvodny.

Znění odpovědi

Zadavatel potvrzuje, že u všech MTN není požadována možnost ručního odpojení.