

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Dodávky distribučních třífázových transformátorů vn/nn“

Evidenční číslo VZ Z2019-002674

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

E.ON Distribuce, a.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 5. 2. 2019 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Žádost č. 1:

Dobrý den,

je nutné dokládat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob (bod 6.8 ZD), pokud je touto osobou zahraniční výrobce transformátorů, za kterého budeme dokládat pouze Certifikát systému řízení jakosti dle bodu 6.6.2 ZD? Tento dokument je požadován přímo pro výrobce transformátorů. Ostatní dokumenty budou dodány přímo za uchazeče ve VZ, tedy za firmu *[z důvodu následného konání elektronické aukce zadavatel odstranil název společnosti]*, která nabízeného výrobce pro ČR zastupuje.

Odpověď zadavatele:

Ano, v případě, že využijete k prokázání kvalifikačního předpokladu podle bodu 6.6.2 zadávací dokumentace certifikát jiné osoby, jste zároveň povinni předložit zadavateli doklady jiné osoby (poddodavatele) v souladu s bodem 6.8 zadávací dokumentace.

Žádost č. 2:

Dobrý den,

měli bychom následující dotaz vztahující se k typovým zkouškám transformátorů:

Je nutné mít všechny požadované typové zkoušky ke každému z nabízených výkonů nebo je dostačující mít typové zkoušky k jednomu výkonu?

Odpověď zadavatele:

Podle bodu 4.6 zadávací dokumentace účastník v rámci nabídky předloží čestné prohlášení o úspěšném provedení typových zkoušek specifikovaných v bodě 4.2 přílohy 2 návrhu rámcové dohody **pro každý z nabízených typů transformátorů**, ze kterého bude jednoznačně vyplývat datum provedení zkoušek, označení zkušebny, ve které byly zkoušky provedeny a výsledky zkoušek (kopie protokolů z těchto zkoušek předloží až vybraní dodavatelé před podpisem smlouvy).

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zadavatel požaduje, aby dodavatel měl úspěšně provedeny typové zkoušky specifikované v bodě 4.2 přílohy 2 návrhu rámcové dohody, a to pro každý z nabízených typů, resp. výkonů transformátorů.

Doplnění zadávací dokumentace z podnětu zadavatele

Zadavatel doplňuje přílohu 4 návrhu rámcové dohody – Všeobecné nákupní podmínky o dokument nazvaný Prohlášení účastníka o akceptaci vybraných ustanovení VNP.

Nové znění přílohy 4 návrhu rámcové dohody tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Tuto aktuální přílohu návrhu rámcové dohody dodavatel doplní dle pokynů a učiní ji součástí své nabídky.

Vzhledem k povaze vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 nedochází k podstatné úpravě zadávacích podmínek, a tedy ani ke změně lhůty pro podání nabídek.

Ve Zlíně dne 7. 2. 2019

E.ON Distribuce, a.s.