

Váš dopis Č.j.: P20010004555  
Ze dne: 10.2.2020  
Číslo jednací: O20010013401  
Vyřizuje: Vlastimil Červenka  
Tel.: +420 387 761 422  
Fax: +420 387 761 225  
E-mail: vlastimil.cervenka@cevak.cz  
Datum: 21. únor 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.  
Čechova 50  
370 01 České Budějovice

## **České Budějovice, Jižní tangent, SO 131,1 - Cyklistická stezka Včelná - úprava stávající vodovodní přípojky pro BD č.p. 609 Včelná (stavební povolení)**

Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Bytový dům č.p. 609 je napojen stávající vodovodní a kanalizační přípojkou na vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu. Vodoměrná sestava je umístěna ve vodoměrné šachtě.

K výše uvedené akci bylo vydáno vyjádření č.j.O19070105813 ze dne 21.11.2019, které je nadále v platnosti.

Předložená projektová dokumentace řeší v rámci řešené stavby i úpravu stávající vodovodní přípojky pro bytový dům č.p. 609 Včelná. Z důvodu navrhovaných stavebních úprav silnice III/00354 (SO 104) a zejména výstavby cyklostezky (SO131) je nutno potrubí vodovodní přípojky zahloubit. Nové potrubí PE 40 bude polohově umístěno do trasy stávajícího potrubí. Úprava, bude začínat za levým silničním příkopem, před stávajícím oplocením. Nové potrubí podejde novou komunikaci a cyklostezku a před stávající vodovodní šachtou se opět napojí na stávající potrubí. Nové potrubí, bude pod novou komunikací uloženo do plastové chráničky PE 100. Celková délka úpravy potrubí PE40 je 22,6m. Souhlas vlastníka přípojky s předloženým návrhem je doložen.

### **S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

#### **Obecná ustanovení:**

- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

#### **Činnosti před realizací:**

- Při návrhu i realizaci stavby je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese [www.cevak.cz](http://www.cevak.cz) nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.


#### **Činnosti v průběhu realizace:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Uhlík David tel. 727 831 850, [david.uhlik@cevak.cz](mailto:david.uhlik@cevak.cz) (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Pro realizaci přípojky doložíte objednávku zhotovení. Připojení na stávající části vodovodní přípojky (montážní práce) provede společnost ČEVAK a.s. – vodovod František Zimmel tel. 606913112, Jan Stráský tel. 606913113. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor. Před zásypem potrubí bude přizván ke kontrole pracovník ČEVAK a.s. a bude vydán písemný souhlas se zásypem.
- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti ČEVAK a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat).

S pozdravem

Vlastimil Červenka  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: projektová dokumentace

  
**ČEVAK a.s.**  
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (120)