

SOUPIS „SESTAV MATERIÁLŮ“

S Soupis sestav materiálů

Skupina obsahuje informativní soupis jednotlivých materiálových položek pro vybrané materiálové sestavy (komplety), které jsou určeny pro výstavbu distribuční sítě 22 kV / 0,4 kV. Sestavy jsou uvedeny ve vybraných rozpočtových normách, včetně popisu montážních prací uvedených v jednotlivých tematických oddílech.

Vydáno:	Název oddílu:	Str.:
02/2019	Soupis "Sestav materiálů"	S1
V ý z n a m o v a s k u p i n a		M.j.

S ES11111129 - Svislý venkovní odpínač se zhášecími komorami nebo růžky na betonový sloup JB 10,5 a 12 m, pro odbočení **sd**

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1) Kompletní uzemnění (12m) | 1 ks |
| 2) Konzola odpínače JB/DBV/DBW 22kV | 1 ks |
| 3) Objímka konzoly odpínače JB | 1 sd |

Svislý venkovní odpínač se zhášecími komorami nebo růžky není součástí sestavy.

č. SAP 1100001390 - Linka odpínaná odbočná DBV 10,5-12 m **sd**

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1) Kompletní uzemnění (12m) | 1 ks |
| 2) Konzola odpínače JB/DBV/DBW 22kV | 1 ks |
| 3) Objímka konzoly odpínače DBV | 1 sd |

Svislý venkovní odpínač se zhášecími komorami nebo růžky není součástí sestavy.

č. SAP 1100001391 - Linka odpínaná odbočná DBW 10,5-12 m **sd**

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1) Kompletní uzemnění (12m) | 1 ks |
| 2) Konzola odpínače JB/DBV/DBW | 1 ks |
| 3) Objímka konzoly odpínače DBW | 1 sd |

Svislý venkovní odpínač se zhášecími komorami nebo růžky není součástí sestavy.

Vydáno: 07/2020	Název oddílu: Soupis "Sestav materiálů"	Str.: S2
V ý z n a m o v a s k u p i n a - S 11111108-11111117		M.j.

ES 11111108 - Konstrukce pro TS 100 kVA JB, Koncová základní provedení **sd**

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|---|------|
| 1) Konzola VN/NN | 1 ks |
| 2) Konzola pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí | 1 ks |
| 3) Konzola transformátoru 100 kVA | 1 ks |
| 4) Propojení transformátoru a pojistek VN, vč. proudového spoje | 1 sd |
| 5) Trubka svodová 1x 63 TS 100 kVA | 1 ks |
| 6) Kompletní uzemnění konstrukce 10,5 m | 1 sd |

ES 11111110 - Konstrukce pro TS 100 kVA 2x JB, Koncová základní provedení **sd**

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|---|------|
| 1) Konzola VN/NN | 1 ks |
| 2) Konzola pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí | 1 ks |
| 3) Konzola transformátoru 100 kVA | 1 ks |
| 4) Propojení transformátoru a pojistek VN, vč. proudového spoje | 1 sd |
| 5) Trubka svodová 1x 63 TS 100 kVA | 1 ks |
| 6) Kompletní uzemnění konstrukce 10,5 m | 1 sd |

S 11111102 - Konstrukce pro TS 100 kVA Průchozí základní provedení **sd**

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|---|------|
| 1) Konzola pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí | 1 ks |
| 2) Konzola transformátoru 100 kVA | 1 ks |
| 3) Propojení transformátoru a pojistek VN, vč. proudového spoje | 1 sd |
| 4) Trubka svodová kompletní 1x63 TS 100 kVA | 1 ks |
| 5) Kompletní uzemnění konstrukce | 1 sd |

S 11111109 - Konstrukce pro TS 400 kVA JB, Koncová základní provedení **sd**

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|---|------|
| 1) Konzola VN/NN | 1 ks |
| 2) Konzola pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí | 1 ks |
| 3) Konzola transformátoru 400 kVA | 1 ks |
| 4) Propojení transformátoru a pojistek VN, vč. proudového spoje | 1 sd |
| 5) Trubka svodová 2x 63 TS 400 kVA | 2 ks |
| 6) Kompletní uzemnění konstrukce 10,5 m | 1 sd |

Vydáno:	Název oddílu:	Str.:
01/2018	Soupis "Sestav materiálů"	S3
V ý z n a m o v a s k u p i n a - S 11111108-11111117		M.j.

S 11111111 - Konstrukce pro TS 400 kVA 2x JB, Koncová základní provedení **sd**

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|---|------|
| 1) Konzola VN/NN | 1 ks |
| 2) Konzola pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí | 1 ks |
| 3) Konzola transformátoru 400 kVA | 1 ks |
| 4) Propojení transformátoru a pojistek VN, vč. proudového spoje | 1 sd |
| 5) Trubka svodová 2x 63 TS 400 kVA | 2 ks |
| 6) Kompletní uzemnění konstrukce 10,5 m | 1 sd |

S 11111117 - Konstrukce pro TS 630 kVA 2x JB, Koncová základní provedení **sd**

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|---|------|
| 1) Konzola VN/NN | 1 ks |
| 2) Spojka 630 kVA konzoly VN/NN | 1 ks |
| 3) Konzola pojistkového spodku IEC s omezovači přepětí | 1 ks |
| 4) Konzola transformátoru 630 kVA | 1 ks |
| 5) Propojení transformátoru a pojistek VN, vč. proudového spoje | 1 sd |
| 6) Trubka svodová 3x 63 TS 630 kVA | 3 ks |
| 7) Kompletní uzemnění konstrukce 10,5 m | 1 sd |
| 8) Rozpěra základová 630 kVA | 1 ks |

Vydáno:	Název oddílu:	Str.:
01/2018	Soupis "Sestav materiálů"	S4
V ý z n a m o v a s k u p i n a - S 3000		M.j.

S 3031 - Propojovací kabel NN pro TS **4x25 mm² CYKY** **sd**

Materiál

Kabel CYKY 4x25 mm ²	9 m
Oko kabelové Cu 25 mm ²	8 ks

S 3032 - Propojovací kabel NN pro TS **4x70 mm² CYKY** **sd**

Materiál

Kabel CYKY 4x70 mm ²	7,5 m
Oko kabelové Cu 70 mm ²	4 ks

S 3033 - Propojovací kabel NN pro TS, XG33 **4x150 mm² CYKY** **sd**

Materiál

Kabel NYY 3x150 mm ²	7,5 m
Oko kabelové Cu 150 mm ²	4 ks
Smršťovací rozdělovací hlava	1 ks

S 3033 - Propojovací kabely NN pro TS, XG34x2 **2x 4x150mm² CYKY** **sd**

Materiál

Kabel NYY 3x150 mm ²	15 m
Oko kabelové Cu 150 mm ²	8 ks
Smršťovací rozdělovací hlava	2 ks

S 3033 - Propojovací kabely NN pro TS, XG35x3 **3x4x150 mm² CYKY** **sd**

Materiál

Kabel NYY 3x150 mm ²	22,5 m
Oko kabelové Cu 150 mm ² - dva připojovací otvory	12 ks
Smršťovací rozdělovací hlava	3 ks

<i>Vydáno:</i> 01/2018	<i>Název oddílu:</i> Soupis “Sestav materiálů”	<i>Str.:</i> S5
V ý z n a m o v a s k u p i n a - S 3000		M.j.

S 3035 - Propojovací kabel NN pro TSB, XG43 3x150+70 mm² CYKY sd

Materiál

Kabel NYY 3x150+70 mm ²	9 m
Oko kabelové Cu 150 mm ²	3 ks
Oko kabelové Cu 70 mm ²	1 ks

S 3035 - Propojovací kabely NN pro TSB, XG44x2 2x 3x150+70 mm² CYKY sd

Materiál

Kabel NYY 3x150 + 70 mm ²	18 m
Oko kabelové Cu 150 mm ²	6 ks
Oko kabelové Cu 70 mm ²	2 ks

S 3035 - Propojovací kabely NN pro TSB, XG45x3 3x 3x150+70 mm² CYKY sd

Materiál

Kabel NYY 3x150+70 mm ²	27 m
Oko kabelové Cu 150 mm ² - dva připojovací otvory	9 ks
Oko kabelové Cu 70 mm ²	3 ks

Vydáno: 02/2019	Název oddílu: Soupis "Sestav materiálů"	Str.: S6
V ý z n a m o v a s k u p i n a		M.j.

S ES11111124 - Sestava kabel. svodu na betonový sloup JB/DB 10,5 m – pro kabel 150-240 mm² sd

Konstrukce obsahuje položky 1 až 4

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1) Kompletní uzemnění | 1 sd |
| 2) Kabelový svod s plastovým krytem | 1 sd |
| 3) Konzola omezovačů přepětí | 1 ks |
| 4) ZKB přímý závit M12 | 3 ks |

S ES11111125 - Sestava kabel. svodu na betonový sloup JB/DB 12 m – pro kabel 150-240mm² sd

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1) Kompletní uzemnění | 1 sd |
| 2) Kabelový svod s plastovým krytem | 1 sd |
| 3) Konzola omezovačů přepětí | 1 ks |
| 4) ZKB přímý závit M12 | 3 ks |

č.SAP 1100001375 - Sestava kabel. svodu na betonový sloup JB/DB 10,5 m – pro kabel 70-(120) mm²sd

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1) Kompletní uzemnění | 1 sd |
| 2) Kabelový svod s plastovým krytem | 1 sd |
| 3) Konzola omezovačů přepětí | 1 ks |
| 4) ZKB přímý závit M12 | 3 ks |

č.SAP 1100001374 - Sestava kabel. svodu na betonový sloup JB/DB 12 – pro kabel 70-(120) mm² sd

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1) Kompletní uzemnění | 1 sd |
| 2) Kabelový svod s plastovým krytem | 1 sd |
| 3) Konzola omezovačů přepětí | 1 ks |
| 4) ZKB přímý závit M12 | 3 ks |

č.SAP 1100001388, 1100001367 - Sestavy kabel. svodu na PS – pro kabel 150-240 mm² nebo 70-(120) mm² sd

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1) Kabelový svod s plastovým krytem | 1 sd |
| 2) Konzola omezovačů přepětí | 1 ks |
| 3) ZKB přímý závit M12 | 3 ks |

Vydáno: 02/2019	Název oddílu: Soupis "Sestav materiálů"	Str.: S7
V ý z n a m o v a s k u p i n a - ES-11111124-11111128		M.j.

S ES11111120 - Sestava pro odpínaný kabelový svod na betonový sloup JB 10,5 m – pro kabel 150-240 mm² sd

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|--|------|
| 1) Kompletní uzemnění | 1 sd |
| 2) Konzola odpínače JB/DBV/DBW | 1 ks |
| 3) Objímka konzoly odpínače JB | 1 sd |
| 4) AlFe přípojnice | 1 sd |
| 5) Kryt plastový JB/DBV/DBW | 1 sd |
| 6) Držák kabelu JB/DBV/DBW | 3 ks |
| 7) Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW | 1 ks |
| 8) Držák konzoly omezovačů | 1 ks |
| 9) Zkratový kulový bod ZKB přímý závit M12 | 3 ks |

Svislý odpínač se zhášecími komorami nebo zhášecími růžky není součástí sestavy

S ES11111122 - Sestava pro odpínaný kabelový svod na betonový sloup JB 12 m – pro kabel 150-240 mm² sd

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|--|------|
| 1) Kompletní uzemnění | 1 sd |
| 2) Konzola odpínače JB/DBV/DBW | 1 ks |
| 3) Objímka konzoly odpínače JB | 1 sd |
| 4) AlFe přípojnice | 1 sd |
| 5) Kryt plastový JB/DBV/DBW | 1 sd |
| 6) Držák kabelu JB/DBV/DBW | 4 ks |
| 7) Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW | 1 ks |
| 8) Držák konzoly omezovačů | 1 ks |
| 9) Zkratový kulový bod ZKB přímý závit M12 | 3 ks |

Svislý odpínač se zhášecími komorami nebo zhášecími růžky není součástí sestavy

č.SAP 1100001392, 1100001371, 1100001394, 1100001369 - Sestavy pro odpínaný kabelový svod na betonový sloup DBV-W 10,5 m – pro kabel 150-240 mm² nebo 70-(120) mm² sd

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|--|------|
| 1) Kompletní uzemnění | 1 sd |
| 2) Konzola odpínače JB/DBV/DBW | 1 ks |
| 3) Objímka konzoly odpínače JB | 1 sd |
| 4) AlFe přípojnice | 1 sd |
| 5) Kryt plastový JB/DBV/DBW | 1 sd |
| 6) Držák kabelu JB/DBV/DBW | 3 ks |
| 7) Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW | 1 ks |
| 8) Držák konzoly omezovačů | 1 ks |
| 9) Zkratová přípojnice s kulovým bodem ZKB přímý závit M12 | 3 ks |

Svislý odpínač se zhášecími komorami nebo zhášecími růžky není součástí sestavy

Vydáno:	Název oddílu:	Str.:
01/2019	Soupis "Sestav materiálů"	S8
V ý z n a m o v a s k u p i n a - ES-11111124-11111128		M.j.

č.SAP 1100001393, 1100001370, 1100001395, 1100001368 - Sestavy pro odpínání kabelový svod na betonový sloup DBV-W 12 m – pro kabel 150-240 mm² nebo 70-(120) mm² sd

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|---|------|
| 1) Kompletní uzemnění | 1 sd |
| 2) Konzola odpínače JB/DBV/DBW | 1 ks |
| 3) Objímka konzoly odpínače JB | 1 sd |
| 4) AlFe přípojnice | 1 sd |
| 5) Kryt plastový JB/DBV/DBW | 1 sd |
| 6) Držák kabelu JB/DBV/DBW | 4 ks |
| 7) Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW | 1 ks |
| 8) Držák konzoly omezovačů | 1 ks |
| 9) Zkratová přípojnice se zkratovým kulovým bodem ZKB přímý závit M12 | 3 ks |

Svislý odpínač se zhášecími komorami nebo zhášecími růžky není součástí sestavy

č.SAP 1100001396, 1100001366 – Sestavy pro odpínání kabelový svod na PS pro kabel 150-240 mm² nebo 70-(120) mm² sd

Konstrukce obsahuje:

- | | |
|---|------|
| 1) Konzola odpínače PS | 1 ks |
| 2) Konzola omezovačů | 1 ks |
| 3) Držák konzoly omezovačů | 1 ks |
| 4) Držák kabelů na příčky PS | 1 ks |
| 5) Kryt plastový s držáky kabelů | 1 ks |
| 6) Přípojnice AlFe (sada 3 ks) | 1 sd |
| 7) Zkratová přípojnice se zkratovým kulovým bodem ZKB přímý závit M12 | 1 ks |

Svislý odpínač se zhášecími komorami nebo zhášecími růžky není součástí sestavy