

EDWIN BOHEMIA, s.r.o.
Okružní 876/19b
638 00 Brno

Váš dopis č. j.: 16/MM/0303
Číslo jednací: **DJI 3289** /VTN – Dvoř./16
Vyřizuje: Dvořáková
Tel.: 567 569 128
Datum: 29. listopadu 2016

Věc: V 5522 – Výměna vedení 110 kV
- vyjádření ke stavbě

Předložená žádost řeší stavbu „V 5522 – Výměna vedení 110 kV“. Jedná se o rekonstrukci vedení ve stávající trase cca 32,9 km. V současné době je vedení provedeno fázovými vodiči 185 AlFe 6 a použity jsou stožáry typu „Sedlák“. Stožáry budou nahrazeny novými typu „Soudek“. Stavbou budou dotčeny katastrální území Bablce u Lesonic, Cidlina na Moravě, Dyjice, Loukovice, Nová Říše, Šebkvice, Milatice, Zdeňkov, Želetava, Vystrčenovice, Zvolenovice, Dolní Vilmeč, Jindřichovice na Moravě, Krasnice, Popovice nad Rokytou, Telč a Dolní Lažany.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava (dále jen VAS nebo „provozovatel“) jako stávající provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu a kanalizace v zájmové lokalitě k. ú. Nová Říše, k. ú. Telč a k. ú. Dyjice nemá námitek k výše citované stavbě a požaduje při realizaci výše citované stavby dodržet následující podmínky:

I. VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A KANALIZACE A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODNÍCH ŘADŮ A KANALIZAČNÍCH STOK

- 1.01. Při realizaci předmětné stavby dojde ke střetu / kolizi se stávajícím vedením vodovodu DN 400 mm pro veřejnou potřebu (přivodním vodovodním řadem Nová Říše – Jihlava – dále s přivodním řadem do obce Dyjice) v provozování VAS.
- 1.02. Vodovody jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.).
- 1.03. Při provádění výše uvedené stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu (za stavbu nebo stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodních řadů, tzn. i bezvýkopové technologie) je stavebník (investor stavby) povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo k omezení přístupu VAS k vodovodnímu řadu, nebo aby nemohlo dojít k poškození vodovodu, resp. ohrožení jejich technického stavu či omezení plynulého provozování či ovlivnění bezpečnosti a provozu vodovodu, a to zejména tím, že provede a zajistí:

- a) písemné oznámení (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) provozovateli (VAS) termínu zahájení stavby anebo stavební činnosti nejméně 10 pracovních dnů předem;
- b) před zahájením stavby nebo stavební činnosti bude na náklady stavebníka provedeno vyznačení polohy vodovodu (resp. i „připojek“ – pokud jsou u VAS vedeny v provozně-technické evidenci) pracovníkem VAS, a to přímo v konkrétním prostoru staveniště

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ VYTÝČENÍ: ☎ +420 737 204 350; e-mail: sekretariat@vasji.cz; adresa: Žižkova 93, 586 29 Jihlava;

- vyznačení polohy vodovodu bude provedeno pověřeným pracovníkem VAS do 14 pracovních dnů od obdržení objednávky / žádosti o vytýčení trasy vedení vodovodu;

Upozorňujeme, že vytýčení hledačem potrubí bude přibližné; možná odchylka při vytýčování je způsobována vlivem podzemního vedení ostatních správců inženýrských sítí. V případě, že nebude možné ani z dostupné evidence VAS určit přesnou a ověřenou trasu a hloubku uložení potrubí, provede stavebník na místě stavby, z důvodu neporušení potrubí a dodržení ochranného pásma vodovodu taková opatření, která povedou k určení přesné polohy vodovodu.

- k žádosti o vytýčení vodovodu nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností);

- vyznačení polohy vodovodu bude písemně potvrzeno „PROTOKOLEM O VYTÝČENÍ“, který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o provedeném vytýčení (tento protokol bude stavebníkem doložen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby).

BEZ VYTÝČENÍ VODOVODU NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA ANEBY STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.

- c) před zahájením stavby anebo stavební činnosti prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu

Adresa divize
Žižkova 93
586 29 Jihlava

tel.: +420 567 569 111
fax: +420 567 308 421
e-mail: sekretariat@vasji.cz

Bankovní spojení: 1600681/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156, Lesná
638 00 Brno

anebo stavební činnost, s polohou vodovodu;

- d) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti **náležitou ochranu dotčeného vodovodu před poškozením a učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodu nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu činnosti stavby, přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.;**
- e) **veškeré stavební práce prováděné v blízkosti stávajícího vedení vodovodu budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního zařízení (pneumatického, elektrického, motorových anebo bateriových strojů a nářadí);**
- f) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti **náležitou ochranu vodovodu před poškozením;**
- g) **neprodlené ohlášení každého i sebemenšího poškození vodovodu, vč. souvisejícího zařízení (např. vyhledávacího vodiče, uzávěrů, hydrantů, zemních soupř, poklopů, domovních přípojek, apod.) anebo poruchy a havárie vodovodu vzniklé činností stavby, a to na CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK**
KONTAKT PRO OZNÁMENÍ PORUCHY, POŠKOZENÍ NEBO HAVÁRIE: telefon: ☎ +420 567 569 204 nebo +420 737 221 622
- h) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti **nebude omezen provoz vodovodu a ani omezen přístup VAS k vodovodu** (uzávěry vodárenských armatur a poklopy šachet musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné);
- i) dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytyčeného zařízení vodovodu bude VAS neprodleně přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.

I.04. V ochranném pásmu vodovodního řadu nelze umístit'ovat jakékoliv stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět práce a činnosti, vysazovat trvalé porosty, budovat skládky, provádět terénní úpravy, které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad potrubím vodovodu a které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu /, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování.

I.05. Při souběhu anebo křížení budovaných vedení (např. zemnicí lano, apod.) se stávajícím vodovodem v provozování VAS, budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti (křížení) a nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení dle podmínek ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Umístěním nových sloupů, stožárů a konstrukcí elektrického vedení, apod. musí být plně respektováno ochranného pásma vodovodního řadu.

V případě, že umístěním sloupů, stožárů a konstrukcí nebude možno ochranné pásmo vodovodního řadu dodržet, bude nutno hloubku základu takovýchto sloupů, stožárů a konstrukcí určit a realizovat tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního podzemního vedení vodovodního řadu, přičemž vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od lince vodovodního potrubí bude min. 400 mm.

I.06. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí či kolize ze stávajícím vedením vodovodu) je nutno požádat o nové stanovisko VAS k této změně.

Ohledně případného dotčení vodovodu a kanalizace v katastrálním území Babice u Lesonic, Cidlina na Moravě, Loukovice, Šebkovic, Milatice, Zdeňkov, Želetava, Vystrčenovice, Zvolenovice, Dolní Vilímeč, Jindřichovice na Moravě, Krasnice, Popovice nad Rokytou a Dolní Lažany je nutno žádat místně příslušné obecní (městské) úřady, které jsou v daných katastrálních územích provozovateli vodovodů a kanalizací.

Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání.

S pozdravem

 **VODÁRENSKÁ**
 AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
 Divize Jihlava
 Žitkova 83, 586 29 Jihlava

Bohuslav JAVŮREK
 vedoucí Technického útvaru divize Jihlava

Přílohy: 1 x situace

Na vědomí: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO (bez příloh)
 Provoz vodovodů a kanalizací Telčsko (bez příloh)

