




Připojení KZL 2S 2/24 (M167 / R91 - 228) na kotvení stožár č.77 (V5533/34)



<div>Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod ELEKTROVOD Čechova 59, 370 01 České Budějovice</div>		Investor: E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01, Č.Budějovice		ELV 52-18-601 a	
V5534/5539 - výměna vedení		Vodič: 2S 2/24 (M167 / R91 - 228)		Počet A3: 1	
		KZL na st.č.77 (V5533/34)		Datum: 12/2019	
		Vytvořil:		Sm	
V5534/5539 - výměna vedení					
pozice	Ks	Název materiálu	Typ	Poznámka	
1.	2	Závěsný kloub kotvení RIBE	B202223A01		
2.	2	Prodlužovací vidlice RIBE	8461359		
3.	2	Dvojitě oko křížové RIBE	8413313		
4.	2	Kotvení očníce RIBE	F 2686/2		
5.	2	Kotvení spirála RIBE	AW 252 152		
6.	2	Ochranná spirála RIBE	RW 193 220 LIS		
7.	-	Tlumič vibrací RIBE	B853002A03		
8.	2	Proudová svorka RIBE	B 832 001/A20 B29 Kb		
9.	1	Zemnicí svorka RIBE	B832009A29/B29		
10.	4	Připevňovací šroubová sada (M16x65) RIBE	2982463		
	6m	Lano AlFe	222-AL1/76-ST6C		
11.	2	Stožárová příchytka RIBE	F11 060-20/16		
	2	Vypňovací váleček RIBE	F11 060-02/16		