





 SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno Traťová 1, 619 00 Brno, provozovna Čechova 59, 370 01 České Budějovice		Investor: E.ON Česká republika, s.r.o. Stavba: V5534/5539 - výměna vedení Projekt č./Zak. č.: <i>Hlášení č. 1020002040</i> Zak č. SPIE: 23117183		Číslo výkresu: ELV 52-18-717 List číslo: Počet listů: Vypracoval: Pj Datum: 11/2018
<div>Bez připomínek</div> <div>Dojde ke střetu s připomínkami a podmínkami</div> <div>Nesouhlas - námitky</div>		SEZNAM PROJEDNÁNÍ		
Poř.č.	Organizace, firma, uživatel, majitel	Číslo jednací	Poznámka	Datum platnosti
1	ČR Ministerstvo obrany - odbor územních zájmů Pardubice	4918/68796/2018-1150-OÚZ-PCE	1) Nejvyšší vodič a stožáry po obou stranách budou opatřeny dle předpisů denním výstražným překážkovým značením (jak je uvedeno ve Vyjádření) 2) Před vydáním kolaudačního souhlasu bude zasláno potvrzení investora o tom, že stavba je opatřena denním výstražným značením. 3) Dodržet další podmínky a požadavky uvedené ve "Vyjádření"	11.6.2020
	Teplého 1899 530 02 Pardubice			
2	Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku (NAKIT) P.O.BOX 155/OSM 140 21 Praha 4	MV-20542-4/OSM-2018	Nedojde ke střetu	16.2.2019
3	Policie ČR - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Vrchlického 46 587 24 Jihlava	KRP J-1668-17/ČJ-2018-1600MN	Bez připomínek Upozornění, že Policejní prezidium ČR eviduje dvě radioreleové trasy, které protínají oblast dotčenou vedením: Ambrožný - Štěmechy, Ambrožný - JE Dukovany	neuvedeno
4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská 12 140 00 Praha	BR110/18-12120	Dojde ke střetu Částečně zasahuje do OP dálnice D1	neuvedeno
5	Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava 1	KSAUSPO/1973/2018	Dojde ke střetu 1) Vedení přechází silnice: II/8602, II/390 a III/3904 2) Dodržet podjezdovou výšku dle ČSN s min. rezervou 50 cm stejně jako u současného vedení	neuvedeno
6	Město Velké Meziříčí	SMB/12137/2018-kasp/174/2018	Nedojde ke střetu Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas	neuvedeno
	Radnická 29/1 594 13 Velké Meziříčí	VÝST/16292/2018-mu/6015/2018		
7	Město Velká Bíteš	MÚVB/1193/18/MAJ/ZAK MAJ/57/2018/ZAK MUVB/1535/18/VYST/URB VÝST/238/2018/URB	Dojde ke střetu 1) V zájmovém území se nachází metropolitní síť v majetku města a vedení veřejného osvětlení (data DGW) 2) V zájmovém území je v řízení akce "Propojení silnic I/37 a II/395 (IV obchvat) - výměna vedení nesmí mít vliv na realizaci stavby JV obchvatu (data DGW) 3) Plánovaný záměr nevyžaduje vydání územního rozhodnutí ani územního souhlasu	neuvedeno
	Masarykovo náměstí 87 595 01 Velká Bíteš			
8	Úřad pro civilní letectví K letišti 1149/23 160 08 Praha 6	001932-18-701	Souhlasné stanovisko s podmínkami 1) Zajistit instalaci kulových značek na vrchním vedení v souladu s čl. 6.2.5.4 až 6.2.5.6, hlavy 6, L 14) v úsecích umístění trasy VVN souběžně s komunikací I třídy č. 37 mezi stožáry č. 17, 18, 19, 20, 21, 22 a v úsecích křížení trasy VVN s dálnicí č. D1 mezi stožáry č. 68, 69, 70, 71 a barevné značení stožárů v souladu s přepisem L - 14 Letiště čl. 6.2.3.1 a 6.2.3.3 hlavy 6	23.2.2020
9	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	neuvedeno	Nedojde ke střetu	neuvedeno
10	E.ON Česká republika, s.r.o. (elektřina)	P11356-16231094	Dojde ke střetu V zájmovém území se nachází: nadzemní ved. VN, oplocení rozvodny, podzemní oplocení VN, nadzemní ved. VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní ved. NN, nadzemní ved. NN, podzemní sdělovací ved., nadzemní sděl. Vedení - viz "vyjádření"	8.2.2019
	F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice			

<div> SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno Traťová 1, 619 00 Brno, provozovna Čechova 59, 370 01 České Budějovice</div>		Investor: E.ON Česká republika, s.r.o.		Číslo výkresu: ELV 52-18-717
		Stavba: V5534/5539 - výměna vedení		List číslo:
		Projekt č./Zak. č.: Hlášení č. 1020002040		Počet listů:
		Zak č. SPIE: 23117183		Vypracoval: Pj
		SEZNAM PROJEDNÁNÍ		Datum: 11/2018
	Bez připomínek			
	Dojde ke střetu s připomínkami a podmínkami			
	Nesouhlas - námitky			
Poř.č.	Organizace, firma, uživatel, majitel	Číslo jednací	Poznámka	Datum platnosti
11	ČEPS, a.s.	84/BRN/989/18/5.11.2018/Dv	Dojde ke střetu	neuvedeno
	Elektrárenská 774/2 101 52 Praha 10		Dodržet podmínky	
12	ČEPRO, a.s.	SI-2/64/18	Dojde ke střetu	
	Dělnická 213/12 170 00 Praha 7, Holešovice		1) Ocelové potrubí je uloženo v hloubce 0,8m do 1,2 m 2) Ke křížení dochází mezi st. 47 - 63, 30 - 41, k souběhu dochází v k.ú. Dolní Radslavice a Velká Bíteš - stavba je v ochranném pásmu produktovodu ČEPRO, a.s. - stavební práce budou probíhat v těsné blízkosti produktovodu 3) V techn. zprávě uvést, že stavba kříží produktovod a nachází se v OP 4) Pokud budou stožáry uzemněny, umístit uzemnění na opačnou stranu od produktovodu 5) V zabezpečovacím pásmu nesmí být používány těžké mechanismy, výbušniny, otevřený oheň, nesmí se přejíždět trasy dálkovodu těžkými mechanismy apod. 6) ČEPRO požaduje omezení přejezdu těžké techniky přes potrubí, případně je nutné položit nad potrubím např. silniční panely v rozsahu zabezp. pásma 7) Dodržet omezení stanovená zákonem 189/1999 Sb. Uvedená ve vyjádření	
13	GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o. Klíšská 940/96 400 01 Ústí nad Labem, Klíše	5001661895	Dojde ke střetu 1) Souběh a křížení plynovodů s el. Ved. Bude v souladu s TPG 702 04, zejména v bodech 20.4.2. a 20.4.3. 2) V případě navýšení přen. Kapacity doložit výpočty nebezpečných vlivů 3) PD předložit k odsouhlasení - viz vyjádření	neuvedeno
14	Západomoravská distribuční, a.s.	ZMD č. 431	Nedojde ke střetu	2.2.2020
	Podvinný mlýn 2283/18 190 00 Praha 9, Libeň			
15	Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN)	527298/18	Dojde ke střetu	2.2.2020
	Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3		viz Vyjádření + situace	
16	České radiokomunikace, a.s.	UPTS/OS/187228/2018	Nedojde ke střetu	13.2.2019
	Skokanská 2117/1 169 00 Praha 6			
17	Vodafone Czech Republic, a.s.		V zájmovém území se nachází vzdušné spoje. Společnosti byly poskytnuty souřadnice nových stožárů a jejich výšky.	
	náměstí Junkových 2808/2 155 00 Praha 515, Stodůlky			
18	Optoline a.s.	1411800478	Dojde ke střetu	27.2.2019
	zast. SITEL, spol. s r.o. Příkop 843/4 602 00 Brno, Zábřovice		1) Dokumentaci pro provádění stavby předložit společnosti OPTOLINE k odsouhlasení 2) V ochranném pásmu PV provádět stavební práce pouze po předchozím písemné souhlasu vlastníka - žádost o souhlas se zahájením stavby zaslat spol. OPTOLINE 3 týdny předem 3) Oprávněný zástupce OPTOLINE bude přizván k předání staveniště 4) Dodržet další obecné podmínky uvedené ve vyjádření	
19	ČD Telematika, a.s.	1201804626	Nedojde ke střetu	14.3.2020
	Pod Tábořem 369/8a 190 00 Praha 9			

<div><div></div><div>SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno Traťová 1, 619 00 Brno, provozovna Čechova 59, 370 01 České Budějovice</div></div>		Investor: E.ON Česká republika, s.r.o.		Číslo výkresu: ELV 52-18-717
		Stavba: V5534/5539 - výměna vedení	List číslo:	
		Projekt č./Zak. č.: Hlášení č. 1020002040	Počet listů:	
		Zak č. SPIE: 23117183	Vypracoval: Pj	
		SEZNAM PROJEDNÁNÍ		Datum: 11/2018
	Bez připomínek			
	Dojde ke střetu s připomínkami a podmínkami			
	Nesouhlas - námitky			
Poř.č.	Organizace, firma, uživatel, majitel	Číslo jednací	Poznámka	Datum platnosti
20	T-Mobile Czech Republic, a.s.	E04530/18	Nedojde ke střetu	1.2.2019
	Tomíčková 2144/1 148 00 Praha 4			
21	UPC Česká republika, s.r.o.	180225/z/cm	Dojde ke střetu viz podmínky uvedené ve vyjádření	neuvedeno
	v zast. InfoTel, spol. s r.o. Závišova 5 140 00 Praha 4			
22	itself s.r.o.	18/000664	Nedojde ke střetu	23.2.20120
	Pálavské nám. 4343/11 628 00 Brno - Židenice			
23	První telefonní společnost, a.s.	PTVM016	Nedojde ke střetu	13.2.2020
	U studně 7 586 01 Jihlava			
24	NET4GAS, s.r.o.	1309/18/OVP/Z	Dojde ke střetu 1) Dotčené sítě: 4x plynovod, metabolický kabel, Optický kabel 2) Dodržet podmínky uvedené ve vyjádření	
	Na Hřebenech II 1718/8 140 21 Praha 4			
25	Dial Telecom, a.s.	CR560870	Dojde ke střetu 1) Nachází se podzemní telekomunikační vedení - HDPE trubky, ve kterých je instalovaný optický kabel. 2) Do projektové dok. zpracovat stávající optické trasy spol. 3) Min. 30 prac. dnů před zahájením výk. Prací požádat o vytýčení sítí 4) V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a real. Podmínky pro ochranu zařízení 5) Zápis o vytýčení bude nedílnou součástí podkl. pro kolaudaci st. 6) Respektova ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. 7) Při křížení a souběhu dodržet podmínky ČSN 73 6005 8) Při odkrytí a záhozu kom. vedení zajistit zabezpečení proti poškození a přítomnost zást. spol.	
	Křížíkova 237/36a 180 00 Praha 8			
26	CoProSys, a.s.	neuvedeno	Nedojde ke střetu	22.2.20120
	Na Kopci 239 53705 Chrudim			
27	Vodárenská akciová společnost, a.s.	neuvedeno	V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází sítě 1) Vodovodní a kanalizační přípojky jsou v majetku majitele pozemku či stavby připojené na vodovod a na kanalizaci, neprokázely se jinak. 2) Trasa poskytnutých digitálních dat vodovodních a kanalizačních přípojek obsahuje pouze jejich přibližný zákres. 3) Je povinnost investora stavby ve spolupráci s majiteli vodovodních a kanalizačních přípojek provést jejich vytýčení.	neuvedeno
	Soběšická 820/156 638 00 Brno			
28	Technické služby Velké Meziříčí, s.r.o.	neuvedeno	Nedojde ke střetu s VO V případě znemožnění svozu nádob na PDO, provede dodavatel v den svozu přiblížení k nejbližší sjízdné komunikaci	neuvedeno
	Karlov 1398/54 594 01 Velké Meziříčí			

<div> SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno Traťová 1, 619 00 Brno, provozovna Čechova 59, 370 01 České Budějovice</div>		Investor: E.ON Česká republika, s.r.o.		Číslo výkresu: ELV 52-18-717
		Stavba: V5534/5539 - výměna vedení		List číslo:
		Projekt č./Zak. č.: Hlášení č. 1020002040		Počet listů:
		Zak č. SPIE: 23117183		Vypracoval: Pj
		SEZNAM PROJEDNÁNÍ		Datum: 11/2018
	Bez připomínek			
	Dojde ke střetu s připomínkami a podmínkami			
	Nesouhlas - námitky			
Poř.č.	Organizace, firma, uživatel, majitel	Číslo jednací	Poznámka	Datum platnosti
29	MERO ČR, a.s.	2018/000106/1	Dojde ke střetu	neuveďeno
	Veltruská 748			
	278 01 Kralupy nad Vltavou, Lobeček			
30	První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.	neuveďeno	Nedojde ke střetu	neuveďeno
	Vlkovská 279 595 01 Velká Bíteš			
31	SATT a.s.	neuveďeno	Nedojde ke střetu	14.3.2019
	Okružní 11 591 01 Žďár nad Sázavou			
32	PC NEXT s.r.o.	neuveďeno	Nedojde ke střetu	neuveďeno
	Jedlová 2129/5 594 01 Velké Meziříčí			
33	Nej.cz s.r.o.	VM 005/18	Nedojde ke střetu	8.2.2019
	Náměstí Svobody 526 739 61 Třinec			
34	MATRIGO s.r.o.	neuveďeno	Nedojde ke střetu	neuveďeno
	Třebíčská 774 594 01 Velké Meziříčí			
35	Ekosage, s.r.o.	neuveďeno	Dojde ke střetu	neuveďeno
	Lerchova 319/27 602 00 Brno		viz zasláná situace	
36	CONTENT, s.r.o.	neuveďeno	Nedojde ke střetu	5.2.2019
	Příkop 838/6 602 00 Brno			
37	UNET - COMA, s.r.o.	234527/706	Nedojde ke střetu	7.2.2019
	Masarykova 8 572 01 Polička - Město			
38	Policejní prezidium České republiky	PPR-6790-2/ČJ-2018-990663	Nedojde ke střetu	neuveďeno
	Strojnická 27 170 89 Praha 7			
39	KÚ kraje Vysočina	KUJI 14532/2018 OZPZ 30/2018 Ča	Vyžadují doplnění dalších informací.	neuveďeno
	odbor životního prostředí a zemědělství			
40	Žižkova 57 587 33 Jihlava	KUJI 51205/2018 OZPZ 30/2018 Ča	Na základě doplnění dalších informací sdělují, že stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona o EIA.	neuveďeno
	KÚ kraje Vysočina			
40	odbor územního plánování a stavebního řádu	KUJI 11401/2018 OUP 121/2018	Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas	neuveďeno
	Žižkova 57 587 33 Jihlava			

<div><div></div><div><div>SPIE Elektrovod, a.s.</div><div>odštěpný závod Brno</div><div>Traťová 1, 619 00 Brno,</div><div>provozovna Čechova 59,</div><div>370 01 České Budějovice</div></div></div>		Investor: E.ON Česká republika, s.r.o.		Číslo výkresu: ELV 52-18-717	
Stavba: V5534/5539 - výměna vedení		List číslo:		Počet listů:	
Projekt č./Zak. č.: Hlášení č. 1020002040		Vypracoval: Pj		Datum: 11/2018	
Zak č. SPIE: 23117183					
SEZNAM PROJEDNÁNÍ					
Bez připomínek					
Dojde ke střetu s připomínkami a podmínkami					
Nesouhlas - námitky					
Poř.č.	Organizace, firma, uživatel, majitel	Číslo jednací	Poznámka	Datum platnosti	
41	Národní památkový ústav Brně Náměstí Svobody 8 601 54 Brno	NPÚ-372/100731/2018	Souhlas s realizací Oblast s možnými archeologickými nálezy Dodržet podmínky uvedené ve vyjádření	neuvedeno	
42	Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i Čechyňská 363/19 602 00 Brno, Trnítá	ARUB/6708/18	Dodržet podmínky Území s archeologickými nálezy Dodržet podmínky dle zákonů	neuvedeno	