

1. Omezovač přepětí
2. Specifikace omezovače

c	.	.	.
b	.	.	.
a	.	.	.
	Popis změny	Datum	Vykonal

Elektrovod a.s. –
Slovenská republika, odštěpný závod



Vypracoval	Ing. Pacourek	Zakázkové číslo	19 011 CZ
Prověřil	Ing. Pacourek	Druh dokumentace	TD
Schválil	Ing. Brůžek	Datum	08.2020
Stavba	TR 110 kV Č.B.Střed-privodní vedení 110 kV	Měřítko	.
SO - PS	SO01 Vedení 110kV - venkovní	Počet A4	3
Název	Omezovače napětí	Seznam dokumentace	EV 461-20-379
		Archivní číslo	Příloha
		EV 461-20-386	D.2 b 04