



pozn: rozpis pouze pro spojoviště, úprava terénu a pokládka dlažby viz. dokončovací práce

pozice	Počet	Název materiálu	Rozměr	Typ	Poznámka
1.	3,75m3	Podkladní beton tl. 0,15m	-	C20/25	
2.	200	Ztracené bednění	500x150x250mm	TŠ 25	vyplnit betonem
3.	4,1m3	Betonová výplň bednění	-	C12/15	
4.	45kg	Výztužné trny	50x1000mm	Roxor V12	2ks do bednění
5.	18,7m3	Písková výplň	-	fr. 0-4mm	
6.	404ks	Krycí deska betonová	500x310x55	KD3	
7.	25m2	Výztuž - kari síť	100x100x5	KD35	

c			
b			
a			
Popis změny		Datum	Vykonat

Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod

Legenda :

Vypracoval	Ing. Přemysl Pacourek	Základové číslo	19 011 CZ
Prověřil	Ing. Přemysl Pacourek	Druh dokumentu	ZDÚR
Schválil	Ing. Vít Brůžek	Datum	05.2021
Stavba	TR 110 kV Č.B. Střed přívodní kabelové vedení VVN 2x110 kV (č. stavby 1020000085) - úprava 2021	Měřitko	
PS - SO		Počet A4	2
Název	Spojoviště "E"		
Seznam dokumentace		Příloha	
Archivní číslo		Příloha	
EV 461-21-233		D.2 b08	

Tato dokumentace je duševním majetkem Elektrovod a.s. Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována anebo použita bez jejího písemného povolení.