


Pozn.:
Pilíře pro crossbondingové spojky v ulici Osiková a Křížkova
Výkres crosbonding boxu viz datový list

<div></div> <div>Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice</div>		Investor : E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Č.Budějovice		EV 461-20-431	
		Kabel: A2XS(FL)2Y 1x1200 RMS/170		Počet A4:	2
		Betonový pilíř pro CB		Datum:	06/2020
				Vyhotovil:	VB
TR 110 kV Č.B.Střed - přívodní kabelové vedení 110 kV				Měřítko:	1:20
pozice	Ks	Název materiálu	Typ	Poznámka	
1.	1	Betonový pilíř	2300 x 2250 x 800		
2.	2	Crossbondingový link box	LB.U.CB.3SA.6.1		
3.	2	Plastová skříň SDK	SD900	upravená skříň bez dna	
4.	2	Korugovaná chránička 2,5m	DN110		
5.	4	Korugovaná chránička 2,5m	DN160		
6.	2	Zemnicí kabel 1kV 4,5m	NY Y 1x185		
7.	12	Kabel stínění 1kV 17,0m	NY Y 1x185		