

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

017070054096

Ing. Petr Tomíček

tel.: +420 387 761 407

fax: +420 387 761 225

petr.tomicek@cevak.cz

04.08.2017

Ing. Hana Maršálová
Trnkova č.p. 2549/118
628 00 Líšeň

České Budějovice 6, parc. č. 838/6, 838/9, 869, 838/3, 838/10 - TR ČB střed - Výstavba R 110kV+TR (stavební řízení)

Investor: E. ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

V ulici Mánesova a v ulici U Elektrárny provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci není zakreslena vodovodní a kanalizační přípojka pro stávající objekt na parc.č. 869. V situaci nemusí být zakresleny ani ostatní vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší přístavbu nadzemního objektu SO 34 a SO 91 ke stávajícímu objektu trafostanice SO 35. Jedná se o novou trasu areálové splaškové kanalizace DN 150. U rohu objektu SO 34 bude osazena lomová revizní šachta SŠ2. Dále bude areálová splašková kanalizace pokračovat do revizní šachty SŠ1 (před navrženým objektem SO 34). Do revizní šachty SŠ1 budou svedeny i dešťové vody z retence o objemu 12 m³. Je navržena areálová dešťová kanalizace s DŠ1-DŠ4. Stávající kanalizační přípojka v délce cca 10 m (od sběrače DN 600 až po revizní šachtu SŠ1) bude nahrazena novou DN 200. Kanalizační přípojka a areálová kanalizace kříží kabely VN.

Stávající objekt je a bude napojen stávající vodovodní přípojkou, která je napojena na vodovodní řad Li 80 v ul. U. Elektrárny. Vodovodní přípojka je ukončena vodoměrnou šachtou u hranice pozemku č. 838/6. Za vodoměrnou šachtou je navržen areálový rozvod vody (PE SDR11-40x5,6) v délce 32 m.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

Obecná ustanovení:

- Podmínkou připojení nové kanalizační přípojky ke kanalizačnímu sběrači je aktualizace Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod (splaškové a dešťové). Smlouvu si sjednáte v zákaznickém centru České Budějovice, Severní 8/2264. K aktualizaci Smlouvy je nutné doložit výpočet (množství) dešťových vod, které budou svedeny do kanalizačního sběrače.
- Stávající vodovodní a kanalizační přípojky jsou dle dostupných informací majetkem vlastníka zmíněné stavební parcely. Přesné údaje o dotčených přípojkách může vlastník stavební parcely ověřit kopanými sondami uskutečněnými na jeho parcele. Realizaci těchto sond doporučujeme realizovat před zpracováním projektové dokumentace, resp. před vydáním příslušného územního, či stavebního rozhodnutí.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.

Činnosti v průběhu realizace:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí provede ČEVAK a.s. - Psohlavec Ivo, tel. 602 491 312, ivo.psohlavec@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Napojení nové kanalizační přípojky bude provedeno přes odvrť se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - Martin Vrba, tel. 606 733 651, martin.vrba@cevak.cz. Připojení bude provedeno po investitorově

podpisu tiskopisu aktualizované Smlouvy. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začistěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před dnem nabytí účinnosti Smlouvy (příp. ke kolaudaci). Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.

- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti ČEVAK a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat) a předložena aktualizovaná smlouva. V rámci zaměření nové kanalizační přípojky bude ověřena i stávající trasa vodovodní přípojky a dokreslena do zaměření nebo do technické mapy.

Upozornění: V rámci výstavby objektu SO 34 a SO 91, stavebních úprav objektu SO 35, výměny splaškové přípojky včetně areálových rozvodů (splašková a dešťové kanalizace), areálového rozvodu vody doporučujeme provést výměnu i stávající vodovodní přípojky (od vodovodního řádu Li 80 až po vodoměrnou šachtu).

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (123)

Přílohy: Mapa_O17070054096.pdf

