

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

O17010047076

Ing. Silvie Engelová

+420 387 761 423

+420 387 761 225

silvie.engelova@cevak.cz

10. říjen 2017

GA Energo technik s.r.o.

Jaromír Novotný

Divize Rozvodny

Hády 968/2

614 01 Brno

České Budějovice 6, ul. U Elektrárny, parc. č. 838/6 a související 838/9, 869, 838/3, 838/10 - SO 72 vodovodní přípojka - TR ČB Střed - výstavba R110 kV + TR (územní řízení a stavební řízení)

Investor: E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, České Budějovice 7, F. A. Gerstnera, č.p. 2151/6, 37001

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Na akci „TR ČB Střed - výstavba R110 kV + TR“ bylo vydáno vyjádření ke stavebnímu řízení s č.j. O17070054096, které je nadále v platnosti. V rámci stavby TR ČB Střed je navržena přístavba SO 34 a SO91 ke stávajícímu objektu SO 35 a je řešeno napojení těchto objektů na vodohospodářské sítě. V návaznosti na požadavky psané v tomto vyjádření se investor rozhodl přidat do projektové dokumentace stavební objekt SO 72 – Vodovodní přípojka, jenž je předmětem tohoto vyjádření.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající vodovodní přípojky k objektu na pozemku s parc.č. 869. Stávající přípojka je napojena na vodovodní řad Li 80 v ul. U Elektrárny. Vodovodní přípojka bude obnovena ve stávající trase a bude PE DN 40, SDR 11, v délce 7,5 m. Vodoměrná šachta bude umístěna ve stávající poloze na parcele č. 838/6. Potřeba požární vody je 0,3 l/s. Okamžitý průtok dle ČSN 755455 pro navržený vodoměr byl vyčíslen na 0,86 l/s. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Obecná ustanovení:

- Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení ve smyslu § 95 zákona č. 183/2006 Sb.
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení vodovodní přípojky k vodohospodářským sítím a osazení vodoměru je aktualizace Smlouvy o dodávce vody (dále jen Smlouvy). Smlouvu si aktualizujete v zákaznickém centru České Budějovice, Severní 8/2264. Informace k aktualizaci smlouvy Vám poskytneme také na zákaznické lince tel. 844 844 870.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.

Činnosti v průběhu realizace:


- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí provede ČEVAK a.s. – Psohlavec Ivo tel. 602491312, ivo.psohlavec@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).

- Pro realizaci přípojky doložíte objednávku zhotovení přípojky. Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení provede společnost ČEVAK a.s. – provoz vodovody - Jiří Jurásek tel. 724830131. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor. Před zásypem potrubí od napojení na vodovodní řad až po vodoměr bude přizván ke kontrole pracovník ČEVAK a.s. a bude vydán písemný souhlas se zásypem.
- Vodoměrná sestava bude umístěna dle "Technické požadavky na umístění vodoměru". Bude osazen vodoměr Qn 2,5 (respektive Q₃ 4.)
- Před kolaudací (před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti ČEVAK a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat) a předložena smlouva.

S pozdravem

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

Přílohy:
2x projektová dokumentace zpět
1x mapa 1:500



ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (125)

Informace pro žadatele: Na stránkách www.cevak.cz můžete podat elektronickou cestou žádost o vyjádření přes náš vyjadřovací portál. Vyjádření Vám bude doručeno také elektronicky, v případě zákresu sítí a splnění popsaných podmínek do několika minut. Doporučujeme Vám proto využití našich služeb elektronického zadávání žádostí.

