Pořadové číslo	Text označení	Výška písma [mm]	Tloušťka písma [mm]	Počet kusů	Způsob umístění
1	AEA01	60	11	1	Na propojovací skříň modulu (střed, nahoře)
2	V1366 – Veleš́in	50	10	1	Na propojovací skříň modulu (střed, nahoře pod 1.)
3	AEA02	60	11	1	Na propojovací skříň modulu (střed, nahoře)
4	T101	50	10	1	Na propojovací skříň modulu (střed, nahoře pod 3.)
5	AEA03	60	11	1	Na vrchní část potrubí GIS, dle pohledu
6	Podélné dělení	40	8	1	Viditelně na spodní část potrubí GIS, dle pohledu
7	AEA04	60	11	1	Na propojovací skříň modulu (střed, nahoře)
8	T102	50	10	1	Na propojovací skříň modulu (střed, nahoře pod 7.)
9	AEA05	60	11	1	Na propojovací skříň modulu (střed, nahoře)
10	V1386 – ČB Škoda	50	10	1	Na propojovací skříň modulu (střed, nahoře pod 10.)
11	VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ			1	Smaltovaná typizovaná tabulka, typové číslo 252301, před vstupem, 4x šroub
12	VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI VSTUP ZAKÁZÁN			1	Smaltovaná typizovaná tabulka, typové číslo 9001, před vstupem, 4x šroub

Poznámka:

Značení určené na AEA bude splňovat zásady TNS 30 0010.6. Značení bude vyrobeno ze samolepících štítků. Text písma bude Arial, barva písma černá s bílou podkladní barvou. Vhodná velikost a tloušťka písma se může upravit přiměřeně vzhledem k předpokládanému umístění štítku. V případě, že je rozváděč opatřen barvou, která je k černému písmu kontrastní, není potřeba, aby štítek měl podkladní bílou barvu.

b	Změna:	Provedl:		Datum:
a	Změna:	Provedl:		Datum:

Vypracoval: Ing. Sedlačko Jozef Přezkoumal: Ing. Juřina Pavel Schválil: Ing. Matuška Marcel	Akce: TB ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR Objekt: PS 09 - Rozvodna 110 kV	Číslo výkresu: 7/2
OMEXOM POWER & GRID OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střílně 1929/8 323 00 Plzeň - Bolevec tel. +420 373 303 111	Objednatel: E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice Název dokumentu: Seznam popisů přístrojů	Číslo zakázky: 504015201501 Stupeň PD: TD Datum: 06 / 2020 Formát: A4 Měřítko: - Archivní číslo: 5040201501-442