


LEGENDA K ZAŘÍZENÍ PS60:

- AYD01 ROZVÁDEČ PŘENOSOVÝCH ZAŘÍZENÍ
- AOV01 SKŘÍŇ OPTICKÝCH ROZVÁDEČŮ
(SPOJOVACÍ SKŘÍŇ OPTIKY 1)
- AOV02 SKŘÍŇ OPTICKÝCH ROZVÁDEČŮ
(SPOJOVACÍ SKŘÍŇ OPTIKY 2)
- AVY01 ROZVÁDEČ METALICKÝCH PROPOJENÍ
(PROPOJOVACÍ SVORKOVÁ SKŘÍŇ
KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY)
- KABELOVÝ PROSTUP/SESTUP DO SPODNÍHO PATRA
- KABELOVÁ TRASA – ULOŽENÍ KABELŮ VE
ZDOVOJENÉ PODLAŽE
- UKONČENÍ KABELU VE SKŘÍŇI

LEGENDA MÍSTNOSTI:

- 1.01 ROZVODNA R 22 KV
- 1.02 HRADICI ČLENY 03
- 1.03 HRADICI ČLENY 02
- 1.04 HRADICI ČLENY 01
- 1.05 UMÝVÁRNA
- 1.06 WC
- 1.07 STANIČNÍ BATERIE
- 1.08 DOZORNA, DŘSO, VLASTNÍ SPOTŘEBA
- 1.09 TELEKOMUNIKACE
- 1.10 TRAFÓ VLASTNÍ SPOTŘEBY T22
- 1.11 TRAFÓ VLASTNÍ SPOTŘEBY T21



b	Zařizovatel:	Převzaté:	Předat:	Datum:
a	Zařizovatel:	Předat:	Předat:	Datum:

Výpracoval:	Ing. Mladá Tomáš	Místo:	TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR	Číslo výkresu:	312
Převzal:	Ing. Jitka Pavel	Objekt:	PS 60 - Přenosové zařízení	Číslo zakázky:	504015201501
Schválil:	Ing. Matuška Marcel	Objednatel:	E.ON Česká republika, s.r.o. F.A. Gersnera 215/16 370 01 České Budějovice	Supl. PD:	TD
OMEXOM		OMEXOM GA Energo s.r.o.		Datum:	06 / 2020
Na Střelné 1929/8 323 00 Písek - Bolevec tel. +420 373 303 111		DISP SCH. ROZVODŮ TELEKOM. KAB. Dispoziční schéma rozvodů strukturované kabeláže		Formát:	3x44 / 594
		Půdorys 1.NP		Archivní číslo:	504015201501-694