

Objekt :		PS 72 - Speciální měření	
Akce :		TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR	
Místo :		České Budějovice	
Objednavatel :		E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice	
Stupeň PD :		Tendrová dokumentace	
Archivní číslo :		504015201501- 743	
Číslo zakázky :		504015201501	Datum : 30.06.2020
Obsah :			
SD	Název / Typ	Sada	Změny
01	Rozvaděč FOTEL a HDO / Skříňový oceloplechový rozváděč	1	
02	Měřicí terminál / Terminál FOTEL - T (verze B)	1	
03	Monitorovací zařízení HDO / RSCX	1	
Změnové záznamy :		c)	Výtisk :
		d)	
a)	e)		
b)	f)		
Vypracoval :		Ing. Tomáš Mudra	

<i>Název :</i> <div style="text-align: center;">Specifikace dodávek</div>		<i>Pořadové číslo :</i> <div style="text-align: center;">01</div>	
<i>Objekt :</i>	PS 72 - Speciální měření		
<i>Akce :</i>	TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR		
<i>Místo :</i>	České Budějovice		
<i>Objednavatel :</i>	E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice		
<i>Stupeň PD :</i>	Tendrová dokumentace		
<i>Archivní číslo :</i>	504015201501- 743		
<i>Číslo zakázky :</i>	504015201501	<i>Datum :</i>	30.06.2020
<i>Vypracoval :</i>	Ing. Tomáš Mudra		
<i>Název :</i>	Rozvaděč FOTEL a HDO	AQF01	
<i>Typ :</i>	Skříňový oceloplechový rozváděč	<i>Sada:</i>	1
<i>Výrobce :</i>	-		
<i>Technické parametry :</i>			
Rozměr (š x v x h):		800 x 2000 x 600mm	
Provedení:		skříňový, oceloplechový	
		montážní příčky	
		levý a pravý boční panel, 1x zadní panel	
		1x přední dveře s pevnou klikou Dirak	
		se zaklapávací vložkou	
Krytí:		IP40	
Větrání:		přírozená ventilace	
Barva:		RAL 7035	
Přívody:		zdola	
Vývody:		dolů	
Vnější vlivy :		AA5	
Doplňující údaje :		sestava dle výkresu	

AQF01			Rozvaděč FOTEL a HDO		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	1	ks	Rozváděčové pole, rozměr 800x2000x600, přední plné dveře, zadní, pravý a levý boční panel	800x2000x600mm	x
2	1	ks	Montážní panel	1840x780mm	x
3	2	ks	Pomocná stojina	1850mm	x
4	2	ks	Profil K	1850mm	x
5	1	ks	Podstavec plný	800x600x100mm	x
6	2	ks	Boční zákryt podstavce	100x600mm	x
7	4	ks	Boční sloupek	výška-2000mm, profil-20x60mm	x
8	2	ks	Mezistěna	2000x540mm	x
9	1	sada	Rozváděčové díly	Dle čelního pohledu rozvaděče	x
10	1	ks	Jistič 110 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	x
11	1	ks	Jistič 230 V AC, 16A	jednopolový, ac-napětí, char. B, 16A	x
12	1	ks	Jistič 230 V AC, 6A	jednopolový, ac-napětí, char. B, 6A	x
13	1	ks	Měnič napětí(zdroj 110Vdc/24Vdc)	výstup 24Vdc, minimálně 30W	x
14	2	ks	Zásuvka 250V, 16A na DIN lištu		x
15	1	ks	LED svítidlo s vypínačem	230Vac, IP20, 7W, 600lm, vestavné	x
16	1	ks	Pomocné relé	cívka 24V DC,kontakty 3CO -10A	x
17	1	ks	Patice	pro pomocné relé	x
18	1	ks	Modul s ochrannou diodou	pro pomocné relé	x
19	25	ks	Svorka rozpojitelná šedá	500V, 20A, šroub. připojení, 4mm ²	x
20	2	ks	Svorka rozpojitelná šedá	500V, 20A, šroub. připojení, 4mm ²	x
21	2	ks	Svorka rozpojitelná šedá	pro ochr. vodič, šroub. připoj., 4mm ²	x
22	4	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 4mm ²	x
23	3	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky 4mm ²	x
24	5	ks	Koncová krytka	pro svorky 4mm ²	x
25	5	ks	Oddělovací deska	pro svorky 4mm ²	x
26	15	ks	Svorka průchozí šedá	1000V, 41A, šroub. připojení, 10mm ²	x
27	2	ks	Svorka průchozí modrá	1000V, 41A, šroub. připojení, 10mm ²	x
28	2	ks	Svorka průchozí zeleno-žlutá	pro ochr. vodič, šroub. připoj.,10mm ²	x
29	3	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm ²	x
30	3	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky 10mm ²	x
31	3	ks	Koncová krytka	pro svorky 10mm ²	x
32	6	ks	Oddělovací deska	pro svorky 10mm ²	x
33	30	ks	Svorka měřicí	šroub.připojení,zkuš.zásuv,můstky,10mm ²	x
34	4	ks	Koncová krytka	pro svorku měřicí	x
35	8	ks	Pevný můstek	pro svorku měř.,šroub. můstek (10xšroub)	x
36	4	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky 10mm ²	x
37	3	ks	Oddělovací deska	pro svorky 10mm ³	x
38	17	ks	Koncový držák	zarážka svorek	x
39	15	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	x
40	7	m	Montážní lišta DIN	profil 35/15	x
41	4	m	Rozváděčový kanál	kanál 40x80 s úzkou perforací	x
42	9	m	Rozváděčový kanál	kanál 60x80 s úzkou perforací	x
43	60	ks	Upevňovací prvek	úchyt kanálu	x
44	60	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	x
45	25	m	Drátovací vodič šedý	CMA 2,5	x
46	10	m	Vodič žz	CYA 6	x
47	10	ks	Oko kabelové	6/6 KU-L	x
48	1	m	Cu pás	Cu 20x5	x
49	2	ks	Izolátory pro stínící pás		x
50	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	x
51			V rozvaděči bude umístěno následující zařízení: 1x jednotka Fotel TB, 1x jednotka Fotel TE, převodník RS232/Ethernet - iTEL přijímač GPS, monitoring HDO - RSCX		

[illegible]

<i>Název :</i> <div style="text-align: center;">Specifikace dodávek</div>			<i>Pořadové číslo :</i> <div style="text-align: center;">03</div>		
<i>Objekt :</i>			PS 72 - Speciální měření		
<i>Akce :</i>			TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR		
<i>Místo :</i>			České Budějovice		
<i>Objednavatel :</i>			E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice		
<i>Stupeň PD :</i>			Tendrová dokumentace		
<i>Archivní číslo :</i>			504015201501- 743		
<i>Číslo zakázky :</i>		504015201501	<i>Datum :</i>		30.06.2020
<i>Vypracoval :</i>		Ing. Tomáš Mudra			
<i>Název :</i>			Monitorovací zařízení HDO		
<i>Typ :</i>			RSCX		<i>Sada:</i> 1
<i>Výrobce :</i>			MicroStep - HDO s. r. o Martinická973/3, 197 00 Praha		
<i>Soupis zařízení</i>					
<i>Pol.</i>	<i>Množství</i>		<i>Název / Typ</i>		
1	1	ks	Monitorovací jednotka RSCX.TF.6.LAN		
			2x 3fázové měřicí kanály, napájení 110Vdc		
2	1	sada	Instalace jednotky, nastavení, komplexní oživení		
			uvedení do provozu		
			Dodávka zařízení včetně kabeláže a svorkovnic		