



OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střelně 1929/8
Plzeň-Bolevec, 323 00
tel. 377 303 111

Název :

Specifikace dodávek

Objekt :

PS 80 - Ochranné a pracovní pomůcky

Akce :

TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR

Místo :

České Budějovice

Objednavatel :

E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Stupeň PD :

Tendrová dokumentace

Archivní číslo :

504015201501- 782

Číslo zakázky :

504015201501

Datum :

30.6.2020

Obsah :

SD	Název / Typ	Sada	Změny
01	Ochranné a pracovní pomůcky / Dle výrobce	1	

Změnové záznamy :

c)

d)

a)

e)

b)

f)

Výtisk :

Vypracoval :

Ing. Jozef Sedlačko

<i>Název :</i> <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">Specifikace dodávek</div>			<i>Pořadové číslo :</i> <div style="text-align: center; font-size: 48pt; font-weight: bold;">01</div>		
<i>Objekt :</i>			PS 80 - Ochranné a pracovní pomůcky		
<i>Akce :</i>			TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR		
<i>Místo :</i>			České Budějovice		
<i>Objednavatel :</i>			E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice		
<i>Stupeň PD :</i>			Tendrová dokumentace		
<i>Archivní číslo :</i>			504015201501- 782		
<i>Číslo zakázky :</i>			504015201501	<i>Datum :</i>	30.6.2020
<i>Vypracoval :</i>			Ing. Jozef Sedlačko		
<i>Název :</i>			Ochranné a pracovní pomůcky		
<i>Typ :</i>			Dle výrobce		<i>Sada:</i> 1
<i>Výrobce :</i>					
			Pomůcky pro umístění ve stanicích s obsluhou nebo bez obsluhy		
<i>Číslo</i>	<i>Množství</i>		<i>Název / Typ</i>		
1	1	ks	Zkoušečka napětí vvn 110kV dle ČSN EN 61243-1, typ venkovní, prodloužená 4m (2+2)		
2	1	ks	Zkoušečka napětí vn 22kV podle ČSN EN 61243-2, typ venkovní, prodloužená 4m (2+2)		
3	2	sada	Zkratovací souprava 110kV podle ČSN EN 61219, ČSN EN 61230, PNE 35 9705 prodloužená tyč 4m (2+2) ukončená kalichem - 1ks délka lana 8m s možností připojení na zkrat. hrazd. – počet lan 4ks; Zkratová odolnost 19kA/1s		
4	2	ks	Zkratovací souprava 22kV podle ČSN EN 61219, ČSN EN 61230, PNE 35 9705		
5	2	ks	Zkratovací souprava NN podle ČSN EN 61219, ČSN EN 61230, PNE 35 9705		
6	4	** ks	Zámky pro zajištění vypnutého stavu spínacích zařízení nebo uzamčení kobek		
7	1	ks	Izolační rukavice pro elektrotechniku pro napětí 500 V (třída 00), případně 1000 V (třída 0) podle ČSN EN 60903 ed.2		
8	4	** ks	Izolační přilby do 1000 V - ČSN EN 50365		
9	1	ks	Prostředky pro ochranu očí (ochranné brýle nebo obličejový štítek) - ČSN EN 166		
10	1	ks	Izolační obuv do 1000 V - ČSN EN 50321		
11	1	ks	Izolační koberec pro elektrotechniku 2x1m - ČSN EN 61111		
12	1	ks	Záchranný hák dle ČSN 35 9701		
13	1	ks	Nosítka skládací		
14	1	ks	Zdravotnická skříňka doplněná o T tubus pro dospělé nebo resuscitační roušku - skříňka kompletně vstrojená dle standardu pravidel pro vybavení a umístění lékárníček pro EON		
15	2	ks	Mobilní svítidla		
16	1	** ks	Vypínací tyč izolační dle ČSN 35 9701		

17	1	** ks	Kleště pojistkové izolační - ČSN 35 9701
18			Bezpečnostní tabulky z izolační hmoty podle ČSN ISO 3864 (01 8010). Označení tabulek podle ČSN ISO 3864 (01 8010)
	4	ks	- NB.3.01.03 "Vysoké napětí - životu nebezpečno"
	4	ks	- NB.3.01.21 "Pozor - pod napětím"
	2	ks	- NB.3.01.31 "Pozor - zpětný proud"
	4	ks	- NB.3.01.37 "Pozor - uzemněno"
	4	ks	- NB.3.01.82 "Pozor - systém ... pod napětím"
	2	ks	- NB.3.19.31 "Pozor - na zařízení se pracuje"
	4	ks	- NB.2.39.03 "Jen zde pracuj"
	4	ks	- NB.1.41.03 "Nezapínej - na zařízení se pracuje"
	3	ks	- NB.4.78.08 "Východ"
19	1	ks	Místní provozní předpisy (dodá provozovatel)
20	1	ks	Doporučení Českého elektrotechnického svazu č.00.02.94 "První pomoc při úrazu elektrickou energií"
21	1	ks	Plakát První pomoc při úrazech elektřinou
22	1	ks	Jednopolové schéma zařízení (nástěnné)
23	1	ks	Telefonní čísla jednotek požární ochrany, bezpečnosti, záchranné zdravotní služby ***
Protipožární zařízení ****			
Číslo	Množství		Název / Typ
1	8	ks	Hasící přístroj sněhový S5B (has. schopnost min. 113B)
2	12	ks	Hasící přístroj sněhový S5H (has. schopnost min. 113B)
Pomůcky pro umístění ve skladu pomocného zařízení ve stanici			
Číslo	Množství		Název / Typ
1	100	** m	Pásky nebo řetězy z izolačního materiálu nebo lano přírodní barvy na ohraničení zabezpečeného pracoviště
2	1	** ks	Dvoudílný izolační žebřík o celkové délce 7m
Pomůcky pro akumulátorovnu ve stanici s uzavřenými články			
Číslo	Množství		Název / Typ
1	1	ks	Ochranné prostředky na ochranu očí (ČSN EN 166)
2	1	ks	Ochranné rukavice proti chemikáliím (ČSN EN 374-1,-2,-3)
3	1	ks	Předpis k obsluze baterie*****
4	1	ks	Poučení o první pomoci při poleptání kyselinou nebo louhem
Pomocný materiál pro umístění ochranných a pracovních pomůcek			
Číslo	Množství		Název / Typ
1	6	ks	Držák zkratovacích souprav a tyčí na stěnu
2	1	ks	Skříň pro ochranné pomůcky
3	1	sada	Poličky do místností pro uložení pomůcek - dle požadavků investora
Označení únikových cest v budově			
Číslo	Množství		Název / Typ
1	1	sada	Tabulky dle ČSN ISO 3864
Poznámky: ** Určuje provozovatel podle potřeby a rozsahu zařízení *** Doporučuje se vybavit stanici skupiny 1 až 3 páry telekomunikačního spoje pro účely dorozumění a nutné výstrahy **** Podle projektové dokumentace (požárně bezpečnostního řešení stavby), dle vyhodnocení požárního nebezpečí podle ČSN 33 3201, ČSN 33 3220 a ČSN 33 3240			