



- LEGENDA**
- 140** Stávající JB 12/6kN; stávající rovinný úsekový odpínač; osadit konzolu SDOK ve výšce 9,1m; nosný řetězec SDOK;
- 141** Stávající příhradový stožár 13,5/20kN; osadit konzolu SDOK ES449-00 ve výšce 9,3m; 2x kotevní řetězec SDOK; 2x Avibra;
- 142** Stávající příhradový stožár 12/40kN; osadit konzolu SDOK ES449-00 ve výšce 6,94m; 1x kotevní řetězec SDOK; rezerva SDOK 1x30m; svodová trubka; příchytky; úprava betonového základu;
- Ro V.Klobouky** Ukončit HDPE; SDOK vést stávajícím prostupem; provést protipožární ucpávky; osadit držák rezervy v kabelovém prostoru; rezerva SDOK 50m; do nové 19" skříňné osadit 2ks optický rozvaděč ODF; ukončit SDOK+TCKEPKPFLE3x4x0,6; úprava elektroinstalace;

<b>Rozsah řešení :</b>			
142 - Ro V.Klobouky	sdělovací vedení	HDPE	17 m
142 - Ro V.Klobouky	sdělovací vedení	TCKEPKPFLE3x4x0,6	29 m
121 - Ro V.Klobouky	sdělovací vedení	AT-5BE27DT-096-COAE	2 202 m
<b>CELKEM</b>	sdělovací vedení	AT-5BE27DT-048-COAE	6 638 m
<b>CELKEM</b>	sdělovací vedení	AT-5BE27DT-096-COAE	7 810 m

Větrová oblast: II  
Vr = 25 m/s

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
VN - zemněním - IT  
Námrazová oblast : I-1

*Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně, před zahájením prací nutno vytýčit;*

*Dle paragrafu 79 odst. 2 písm. s) a odst. 6 a paragrafu 103 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - udržovací práce nevyžadují územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení.*

**LEGENDA SÍTÍ**

- NOVÁ HDPE TRUBKA
- VZDUŠNÉ VEDENÍ SDOK
- STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN
- STÁV. ZEMNÍ KABEL NN
- STÁV. ZEMNÍ KABEL VN
- VZDUŠNÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- REZERVA SDOK

Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan	<div>eg.d</div>	
Místo stavby :	Valašské Klobouky				
Stavební úřad :	Slavičín, Valašské Klobouky				
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno				
Název stavby :				Číslo stavby :	1040014415
Modernizace VN51 TR SLM-Val.Klobouky+opt				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	soutisk.dgn
				Datum :	květen 2021
				Měřítko :	1 : 500
				Druh přílohy :	
C12					
Situace stavby V. Klobouky					