

33 - 59	sdělovací vedení	AT-5BE27DT-096-COAE	3 449 Kč
35 - 36	venkovní vedení VN	AlFe 3x110/22mm2	0,350 Kč
CELKEM	sdělovací vedení	AT-5BE27DT-048-COAE	6 638 Kč
CELKEM	sdělovací vedení	AT-5BE27DT-096-COAE	7 810 Kč


*Dle paragrafu 79 odst. 2 písm. s) a odst. 6  
a paragrafu 103 odst. 1 písm. a) a písm. e)  
zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
- udržovací práce nevyžadují územní souhlas,  
územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení.*

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
VN - zemněním - IT  
Námrazová oblast : I-1

Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan
Místo stavby :	Slavičín, Hrádek Na Vlárské dráze, Divnice		
Stavební úřad :	Slavičín, Valošské Klobouky		
Investor :	E.C.D., a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno		
Název stavby :			

Modernizace VN51 TR SLM-Val.Klobouky+opt

Situace stavby

	
Číslo stavby :	1040014415
Formát výkresu :	9x44
Název souboru :	soutisk.dgn
Datum :	květen 2021
Měřítko :	1 : 2000
Číslo výkresu :	Číslo výjisku :
C4	

*Stávající inženýrské sítě jsou  
zakresleny pouze orientačně, před  
zahájením prací nutno vytýčit;*

### LEGENDA sítí

- - - - - VZDUŠNÉ VEDENÍ SDOK
- - - - - STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN
- - - - - VODOVOD
- - - - - PLYNOVOD
- - - - - SĎĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- - - - - VZDUŠNÉ SĎĚLOVACÍ VEDENÍ
- - - - - OCHRANNÉ PÁSMO ČD