Pořadové číslo	Text označení	Výška písma [mm]	Tloušťka písma [mm]	Rozměr tabulky [mm]	Počet kusů	Způsob umístění
1	FVJ/03	60	11	300x120	1	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod prostřední svodič přepětí, 4x šroub
2	FVO/03	60	11	300x120	1	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod svodič přepětí, 4x šroub
3	T101	80	15	300x200	2	eloxovaná hliníková tabulka připevněna lepidlem na transformátor ze strany VN i VVN – TABULKU DODÁVÁ EG.D!
4	TL1	80	15	270x160	1	eloxovaná hliníková tabulka připevněna lepidlem na tělo tlumivky – TABULKU DODÁVÁ EG.D!
5	RL1	60	11	200x120	1	eloxovaná hliníková tabulka připevněna lepidlem na tělo odporníku – TABULKU DODÁVÁ EG.D!
6	L1	100	18	200x200	2	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod přístroj, 4 x šroub
7	L2	100	18	200x200	2	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod přístroj, 4 x šroub
8	L3	100	18	200x200	2	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod přístroj, 4 x šroub
9	N	100	18	200x200	2	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod přístroj, 4 x šroub
10	ATR1	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na skříň regulace transformátoru
11	ATT1	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na ovládací skříň transformátoru
12	AVT1	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na propojovací skříň
13	ATL1	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na hlavní skříň tlumivky
14	TZ/03	60	11	250x90	1	smaltovaná tabulka, na držák přístroje/ na kabelový žlab

Pořadové číslo	Text označení	Výška písma [mm]	Tloušťka písma [mm]	Rozměr tabulky [mm]	Počet kusů	Způsob umístění
1	FVJ/04	60	11	300x120	1	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod prostřední svodič přepětí, 4x šroub
2	FVO/04	60	11	300x120	1	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod svodič přepětí, 4x šroub
3	T102	80	15	300x200	2	eloxovaná hliníková tabulka připevněna lepidlem na transformátor ze strany VN i VVN – TABULKU DODÁVÁ EG.D!
4	TL2	80	15	270x160	1	eloxovaná hliníková tabulka připevněna lepidlem na tělo tlumivky – TABULKU DODÁVÁ EG.D!
5	RL2	60	11	200x120	1	eloxovaná hliníková tabulka připevněna lepidlem na tělo odporníku – TABULKU DODÁVÁ EG.D!
6	L1	100	18	200x200	2	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod přístroj, 4 x šroub
7	L2	100	18	200x200	2	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod přístroj, 4 x šroub
8	L3	100	18	200x200	2	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod přístroj, 4 x šroub
9	N	100	18	200x200	2	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod přístroj, 4 x šroub
10	ATR2	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na skříň regulace transformátoru
11	ATT2	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na ovládací skříň transformátoru
12	AVT2	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na propojovací skříň
13	ATL2	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na hlavní skříň tlumivky
14	AZF	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na skříň filtrace oleje
15	TZ/04	60	11	250x90	1	smaltovaná tabulka, na držák přístroje/ na kabelový žlab

Pořadové číslo	Text označení	Výška písma [mm]	Tloušťka písma [mm]	Rozměr tabulky [mm]	Počet kusů	Způsob umístění
1	FVJ/08	60	11	300x120	1	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod prostřední svodič přepětí, 4x šroub
2	FVO/08	60	11	300x120	1	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod svodič přepětí, 4x šroub
3	T103	80	15	300x200	2	eloxovaná hliníková tabulka připevněna lepidlem na transformátor ze strany VN i VVN – TABULKU DODÁVÁ EG.D!
4	TL3	80	15	270x160	1	eloxovaná hliníková tabulka připevněna lepidlem na tělo tlumivky – TABULKU DODÁVÁ EG.D!
5	RL3	60	11	200x120	1	eloxovaná hliníková tabulka připevněna lepidlem na tělo odporníku – TABULKU DODÁVÁ EG.D!
6	L1	100	18	200x200	2	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod přístroj, 4 x šroub
7	L2	100	18	200x200	2	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod přístroj, 4 x šroub
8	L3	100	18	200x200	2	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod přístroj, 4 x šroub
9	N	100	18	200x200	2	smaltovaná tabulka, na konstrukci pod přístroj, 4 x šroub
10	ATR3	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na skříň regulace transformátoru
11	ATT3	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na ovládací skříň transformátoru
12	AVT3	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na propojovací skříň
13	ATL3	80	15	300x150	1	samolepící štítek nalepen na hlavní skříň tlumivky
14	TZ/08	60	11	250x90	1	smaltovaná tabulka, na držák přístroje/ na kabelový žlab

AUTORIZACE:

POZNÁMKA

1. Štítky a tabulky jsou vyznačeny na výkrese č. 06-01.

NÁZEV AKCE	TR Blansko - rozšíření R110kV, doplnění T103	Č. STAVBY: 102002620 Č. OBJ.: 4501338395
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVEC	OMEXOM
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. MARCEL MATUŠKA, marcel.matuska@gaenergo.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	505020100501-307	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MILAN LETEV	DATUM: 07/2021
VYPRACOVAL	Ing. PETR KUBIŠ	ČÍSLO VÝK/DOK:
KONTROLOVAL	Ing. MILAN LETEV	D.2 b) - 06-02
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV BLANSKO, Brněnská, 678 01 Blansko	KÓD LOKALITY: BK
SO/PS	PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV	MĚŘÍTKO: -
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ000035	FORMÁT: 5xA4/297
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 2/2
NÁZEV DOKUMENTU	POPISOVÉ ŠTÍTKY A TABULKY SEZNAM	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: 06_ŠTÍTKY_TABULKY_505020100501-307.DWG