



POZNÁMKA

- Text písma na tabulkách – Arial; velikost a tloušťka písma dle průvodní tabulky; barva písma černá; text na tabulce bez ohraničení (rámečku); podkladní barva po celé podhledové ploše tabulky bílá.
- Tabulky určené pro přišroubování musí být smaltované. Budou ke konstrukci uchyceny pomocí čtyř nerezových šroubů s distanční podložkou. Otvory v tabulce musí mít průměr 5mm, osově musí být umístěny vždy 10mm od hrany tabulky.
- Tabulky určené pro přilepení budou vyrobeny ze samolepícího štítku. Je zakázáno do přístroje mechanicky zasahovat. Samolepící fólie, ze které je štítek vyroben, musí být UV stabilní, určená pro venkovní použití.
- Eloxované hliníkové tabulky s černým textem na bílém podkladu, které budou lepidlem přilepeny na transformátor T10x, tlumivku a odporník jsou dodávkou EG.D. Lepidlo musí být určeno pro venkovní použití s adekvátním pracovním rozsahem teplot. Po přilepení budou zaizolovány transparentním silikonem horní a boční strany těchto tabulek proti zatékání vody.
- Provedení a osazení tabulek musí být provedeno dle platné TNS!

NÁZEV AKCE	TR Blansko – rozšíření R110kV, doplnění T103	Č. STAVBY:1020002620 Č. OBJ.: 4501338395
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d
STATUS/STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	OMEXOM
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVEČ	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. MARCEL MATUŠKA, marcel.matuska@gaenergo.cz	eg.d
ARCHIVNÍ ČÍSLO	505020100501-307	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MILAN LETEV	DATUM: 07/2021
VYPRACOVAL	Ing. PETR KUBIŠ	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2 b) – 06-01
KONTROLOVAL	Ing. MILAN LETEV	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV BLANSKO, Brněnská, 678 01 Blansko	KÓD LOKALITY: BK
SO/PS	PS04 – TRANSFORMÁTORY 110/22 KV	MĚŘÍTKO: 1:50
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00035	FORMÁT: 4xA4/420
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/2
NÁZEV DOKUMENTU	POPISOVÉ ŠTÍTKY A TABULKY DISPOZICE	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: