



D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Blansko - rozš. R110kV, doplnění T103	Č.STAVBY: 1020002620	
		Č.OBJ: 4501338395	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.; LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STRÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVO		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. MARCEL MATUŠKA, marcel.matuska@gaenergo.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	505020100501-431		
ZOD. PROJEKTANT	ING. MILAN LETEV	DATUM: 07-2021	
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MUDRA	ČÍSLO VÝKRESU:	
KONTROLOVAL	ING. MILAN LETEV	D.2 c) - 02	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV BLANSKO, Brněnská, 678 01 Blansko	KÓD LOKALITY:	
SO/PS	PS31 - OCHRANY	BK	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00042	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	-	
NÁZEV DOKUMENTU	SPECIFIKACE MATERIÁLU	LIST / CELKEM:	
		1 / 6	

Název : Specifikace materiálu				Pořadové číslo :	
Doplňované zařízení :			<b>Podružný montážní materiál</b>		<b>01</b>
Umístění :			BSP, kabelový prostor		
Soupis materiálu :					
<b>BSP</b>					
Pol.	Množství		Název	Typ	Poznámka
1	50	m	Bužírka popisovací 1,5	Bužírka popisovací 1,5	
2	20	m	Bužírka popisovací 2,5	Bužírka popisovací 2,5	
3	200	ks	Dutinka lisovací s PVC	1,5/15	
4	100	ks	Dutinka lisovací s PVC	2,5/15	
5	50	ks	Dutinka lisovací s PVC	2x1,5/15	
6	220	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
7	180	m	Drátovací vodič šedý	CMA 2,5	
8	12	ks	Vulkanizační páska	-	
9	1500	ks	Štítek na označení kabelu		
10	50	m	Vodič žz	CYA 6	
11	80	ks	Oko kabelové	6/6 KU-L	
12	350	ks	Příchytka kabelová	SONAP 14-28mm	
13	200	ks	Příchytka kabelová	SONAP 29-40 mm	
14	150	m	Chránička na opt. patchcordy	Půlená chránička pro dodatečné vložení kabelu	
15	405	ks	Svorka pro uzemnění stínění kabelu do D=20mm na Cu	svorka na sběrnici 5mm nebo 3mm, dle dodávky skříní ochran	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Název : Specifikace materiálu				Pořadové číslo :	
Doplňované zařízení :			Výzbroj přechodových skříní- stávající		02
Umístění :			R110kV		
Soupis materiálu :					
AVA/03			Nová výbava propojovací skříně AVA/03 - stávající nerez		
Pol.	Množství		Název	Typ	
1	2	m	Rozvaděčový žlab	40x60	
2	1	m	Montážní lišta	DIN 35/7,5	
3	30	ks	Svorka řadová	1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2	
4	1	sad	Příslušenství pro svorky	můstky, příchytky, koncové držáky..	
5	8	ks	Průchodka	Pg21	
6	1	m	Přípojnice	Cu pro připojení stínění 3/10	
7	8	ks	Svorka pro připojení stínění		
8	2	ks	Nosná podpěra	držák sběrnice Cu	
9	2	ks	Větrací vývodka		
10	1	sada	Podružný montážní materiál		
AVA/04			Nová výbava propojovací skříně AVA/04 - stávající nerez		
Pol.	Množství		Název	Typ	
1	2	m	Rozvaděčový žlab	40x60	
2	1	m	Montážní lišta	DIN 35/7,5	
3	30	ks	Svorka řadová	1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2	
4	1	sad	Příslušenství pro svorky	můstky, příchytky, koncové držáky..	
5	8	ks	Průchodka	Pg21	
6	1	m	Přípojnice	Cu pro připojení stínění 3/10	
7	8	ks	Svorka pro připojení stínění		
8	2	ks	Nosná podpěra	držák sběrnice Cu	
9	2	ks	Větrací vývodka		
10	1	sada	Podružný montážní materiál		

AVW/05			Doplnění výzbroje propojovací skříně AVW/05 - stávající nerez	
Pol.	Množství		Název	Typ
1	1	ks	Topné těleso 45 W, AL profil	230Vac, 45W, přichytka na DIN, PTC pozistor s teplotním limitem
2	1	ks	Termo-hydrostat elektronický	0-60°C, 50 -90%RV, spínání 230Vac
3	1	m	Rozvaděčový žlab	40x80
4	1	m	Rozvaděčový žlab	60x80
5	8	ks	Šroubová svornice šedá	1000 V, In 20 A, pr. 0,14-6 mm <sup>2</sup>
6	1	ks	Šroubová svornice modrá	1000 V, In 20 A, pr. 0,14-6 mm <sup>2</sup>
7	1	ks	Šroubová svornice zeleno-žlutá	uzemňovací, pr. 0,14-6 mm <sup>2</sup>
8	1	sad	Příslušenství pro svorky	můstky, příchytka, koncové držáky..
9	1	ks	Průchodka s maticí	Pg13,5
10	14	ks	Průchodka s maticí	Pg21
11	2	ks	Větrací vývodka	-
12	9	ks	Svorka pro připojení stínění	pro kabel do 14mm
13	10	ks	Svorka pro připojení stínění	pro kabel do 20mm
14	4	m	Drátovací vodič černý	CYA 1,5
15	3	m	Drátovací vodič černý	CYA 2,5
16	3	m	Drátovací vodič sm	CYA 2,5
17	3	m	Drátovací vodič žz	CYA 2,5
18	1	m	Vodič pro uzemnění žz	CYA 6
19	1	sada	Podružný montážní materiál	
AVW/06			Doplnění výzbroje propojovací skříně AVW/06 - stávající nerez	
Pol.	Množství		Název	Typ
1	1	ks	Topné těleso 45 W, AL profil	230Vac, 45W, přichytka na DIN, PTC pozistor s teplotním limitem
2	1	ks	Termo-hydrostat elektronický	0-60°C, 50 -90%RV, spínání 230Vac
3	1	m	Rozvaděčový žlab	40x80
4	1	m	Rozvaděčový žlab	60x80
5	8	ks	Šroubová svornice	1000 V, In 20 A, pr. 0,14-6 mm <sup>2</sup>
6	1	ks	Šroubová svornice	1000 V, In 20 A, pr. 0,14-6 mm <sup>2</sup>
7	1	ks	Šroubová svornice	uzemňovací, pr. 0,14-6 mm <sup>2</sup>
8	1	sad	Příslušenství pro svorky	můstky, příchytka, koncové držáky..
9	1	ks	Průchodka s maticí	Pg13,5
10	14	ks	Průchodka s maticí	Pg21
11	2	ks	Větrací vývodka	-
12	9	ks	Svorka pro připojení stínění	pro kabel do 14mm
13	10	ks	Svorka pro připojení stínění	pro kabel do 20mm
14	4	m	Drátovací vodič černý	CYA 1,5
15	3	m	Drátovací vodič černý	CYA 2,5
16	3	m	Drátovací vodič sm	CYA 2,5
17	3	m	Drátovací vodič žz	CYA 2,5
18	1	m	Vodič pro uzemnění žz	CYA 6
19	1	sada	Podružný montážní materiál	

Název : Specifikace materiálu				Pořadové číslo :	
Doplňované zařízení :			Doplnění skříně +ARR00 (ROP)		03
Umístění :			Místnost DŘSO, BSP		
Soupis materiálu :					
2.NP					
Pol.	Množství		Název	Typ	Poznámka
1	8	ks	Svorka měřicí	1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2	
2	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
3	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
4	2	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
5	25	ks	Svorka rozpojitelná šedá	500 V, In 20 A, pr. 0,14-6 mm2	
6	4	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky 6mm2	
7	3	ks	Koncová krytka	pro svorky 6mm2	
8	6	ks	Koncové svěrky	zarážka svorek	
9	40	ks	Popiska svorkovnice	označení svorkovnice na zarážku	
10	100	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
11	40	m	Drátovací vodič šedý	CMA 2,5	
12	5	m	Vodič žz	CYA 6	
13	5	m	Vodič žz	CYA 16	
14	10	ks	Oko kabelové	6/6 KU-L	
15	2	ks	Oko kabelové	16/6 KU-L	
16	1	sada	Podružný montážní materiál 3%	Dutinky, bužírky, štítky	

Název : Specifikace materiálu				Pořadové číslo :	
Doplňované zařízení :			Provizorní připojení T101		04
Umístění :			Stávající kabelový kanál		
Soupis materiálu :					
Pol.	Množství		Název	Typ	Poznámka
1	1	ks	Prázdná skříň, IP66,polykarbonát	rozměry 295x225x122mm, montážní hloubka 106mm	
2	6	ks	Svorka řadová	1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm <sup>2</sup>	
3	1	sad	Příslušenství pro svorky	můstky, přichytky, koncové držáky..	
4	10	m	Vodič žz	CYA 6	
5	2	ks	Oko kabelové	6/6 KU-L	
6	1	ks	Průchodka s maticí	Pg9	
7	3	ks	Průchodka s maticí	Pg16	
8	1	ks	Průchodka s maticí	Pg21	
9	7	m	Montážní lišta DIN	-	
10	40	m	Chránička UV stabilní, ohebná, dvouplášťová , korugovaná, černá vnějš./vnitř. průměr-63/52mm	-	
11	45	m	Ohebná trubka k mechanické ochraně kabelů vnějš./vnitř. průměr- 28.5/22.6mm	-	
12					
13					
14					
15					
16					
17					