



LEGENDA K ZAŘÍZENÍM V RÁMCI PS70:

- AQT01

ROZVÁDĚČ PROVOZNIHO MĚŘENÍ NA TR (T101, T102)
- AQT02

ROZVÁDĚČ PROVOZNIHO MĚŘENÍ NA TR (T103)

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- ANG01-04

ROZVÁDĚČE VS NEZAJIŠTENÉ (400V AC, 50Hz)
- ANJ

ROZVÁDĚČE VS ZAJIŠTENÉ (230V AC, 50Hz)
- ANM01,02

ROZVÁDĚČ STEJNOSMĚRNÉ VS (110V DC)
- GU01,02

ROZVÁDĚČ USMĚRŇOVAČE
- AXY01

ROZVÁDĚČ ŘS
- AXY02

ROZVÁDĚČ SBĚRU DAT
- APY

MANIPULAČNÍ PRACOVISTĚ ŘS
- ARR00

ROZVÁDĚČ ROP
- ARE01-10

ROZVÁDĚČE OCHRAN R110kV
- ARA03,04,08

ROZVÁDĚČ REGULÁTORU A AUTOMATIKY
- A0V01

SPOJOVACÍ SKŘÍŇ OPTIKY (DÁLKOVÁ KOMUNIKACE A PŘENOS DAT)
- A0V02

SPOJOVACÍ SKŘÍŇ OPTIKY (REZERVA)
- AYD01

ROZVÁDĚČ DATOVÝCH PŘENOSŮ (METALICKÉ A OPTICKÉ ROZVODY)
- AYZ01

ROZVÁDĚČ ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ (PZTS)

AUTORIZACE:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI
A0101	CHODBA - VSTUP
A0102	CHODBA
A0103	SCHODIŠTĚ
A0104	ROZVODNA 22 kV
A0105	SKLAD
A0106	STANIČNÍ BATERIE
A0107	SKLAD
A0108	TRANSFORMÁTOR T21
A0109	KABELOVÁ STOUPAČKA

POZNÁMKA:

AQT02

NOVÉ ROZVÁDĚČE
PLNÁ SILNÁ ČÁRA

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Blansko - rozšíření R110kV, doplnění T103	Č. STAVBY: 102 0002 620 Č. OBJ.: 4501338395	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEN-BOLEVEČ		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. MARCEL MATUŠKA, marcel.matuska@gaenergo.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	505020100501-492		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MILAN LETEV	DATUM: 07/2021	
VYPRACOVAL	Ing. PETER KIŠ BANDI	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. MILAN LETEV	D.2 b) - 01	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV BLANSKO, Brněnská, 678 01 Blansko	KÓD LOKALITY: BK	
SO/PS	PS70 - SPECIÁLNÍ MĚŘENÍ	MĚŘÍTKO: M 1:50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00049	FORMÁT: 4xA4	
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	DISPOZICE ROZVÁDĚČŮ V BSP 1. NP		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: