

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
odbor stavební úřad
oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36
602 00 Brno - Černá Pole

Sp. zn.: SMBK-60084/2020-SÚ/Ko
Naše čj.: ÚP MBK 4526/2021/Ko

Vyřizuje: Ing. arch. Jiří Kouřil
Tel.: 516 775 710
E-mail: kouril@blansko.cz
ID dat. schránky: ecmb355

Datum: 26.01.2021

SDĚLENÍ

orgánu územního plánování

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje (dále jen "Úřad územního plánování Blansko"), jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "stavební zákon"), obdržel 21.12.2020 žádost, kterou podala právnická osoba EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, kterou zastupuje Ing. Andrea Obručová Čuperová, IČO 72349182, Drásov 344, 664 24 Drásov, o závazné stanovisko k záměru: „**TR Blansko rozšíření R110kV, doplnění T103**“, na pozemcích st. p. 3929/1, 4083/2 a pozemcích parc. č. 499/12, 499/13, 499/3, 499/4, 499/5, 499/6, 499/7, 499/8, 499/9, 499/10, 499/11, 499/14, 499/15, 499/16 a 1387/7, vše v katastrálním území Blansko. Předmětem záměru má být modernizace transformovny nad Starým Blanskem.

Dle žádosti a dodaných podkladů (dokumentace OMEXOM, Ing. Zuzana Lidmerová, zak. č. 1020002620, č. obj. 4501338395, dat 02/2021) se má jednat o výměnu kabelových kanálů, odstranění starých trafostání a nahrazení novými prefabrikovanými trafostáními, náhrada základových patek pomocných ocelových konstrukcí, zabezpečení celého areálu, doplnění oplocení a areálových komunikací, stavební úpravy v objektu budovy společných provozů (jedná se o úpravy povrchu podlahy a další, které nepodléhají povolení stavebního úřadu s tím, že umísťovány a povolovány budou objekty SO 31 Rekonstrukce rozvodny - dojde k výměně pomocných ocelových, konstrukcí, doplnění betonových patek pod přístroje, opravě stávajících betonových patek hlavních ocelových konstrukcí, SO 40 Rekonstrukce a doplnění místních komunikací v areálu, SO 47 Oplocení po obvodu transformovny, SO 63 Dešťová kanalizace, SO 71 Vodovodní přípojka.

K tomu Úřad územního plánování Blansko sděluje, že pro zásadnější stavební záměr v dotčeném areálu (nová stavba měnicí poměry v území, označená jako stavební objekt pro četv PPN VN) bylo vydáno 08.10.2020 závazné stanovisko Úřadu územního plánování Blansko ÚP NS 256/2020-MBK 47629/2020/Ko - SMBK-35870/2020-SÚ/Ko, nicméně u aktuálně posuzovaného záměru lze - na základě možnosti dané ustanovením § 96b odst. 1 stavebního zákona, konstatovat, že se nejedná o záměr, kde by rozhodnutí obecného stavebního úřadu záviselo na požadovaném hodnocení.

Záměr z pohledu záměrů sledovaných Úřad územního plánování Blansko **poměry v dotčené ploše ani v navazujícím území nemění.**

Přípustnost záměru z hlediska platné územně plánovací dokumentace a požadavků ust. § 18 a § 19 stavebního zákona hodnotí obecný stavební úřad, na základě zmocnění daného v ust. § 90 odst. 2 stavebního zákona.

Ing. arch. Jiří Kouřil
vedoucí odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko

Obdrží:

Žadatel

Ing. Andrea Obručová Čuperová, IDDS: mrr2i44
místo podnikání: Drásov č.p. 344, 664 24 Drásov
zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole

Přílohy:

Bez příloh