

Vážená paní
Ing. Andrea Obručová Čuperová
Drásov 344
664 24 D R Á S O V

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
1030055331
18. 12. 2020

NAŠE ZNAČKA
PM-53316/2020/5203/IN

VYŘIZUJE
Ilona Nováková
+420 541 637 609
novakova.ilona@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
19. 01. 2021

TR Blansko, rozšíření R110kV, doplnění T103

(k. ú. Blansko; ORP Blansko; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-02)

Charakteristika akce:

Dne 21. prosince 2020 nám byla předložena žádost a dokumentace pro společné územní a stavební řízení na stavbu: „TR Blansko, rozšíření R110kV, doplnění T103“, č. stavby: 1020002620. Žadatelem je Ing. Andrea Obručová Čuperová, Drásov 344, zpracovatelem dokumentace je firma OMEXOM GA Energo s. r. o., Plzeň, stavebník (investor) je EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno.

V rámci této akce se bude modernizovat transformovna. Jedná se zejména o výměnu kabelových kanálů, odstranění starých trafostání a nahrazení novými prefabrikovanými trafostánky, náhrada základových patek pomocných ocelových konstrukcí, zabezpečení celého areálu, doplnění oplocení a areálových komunikací, stavební úpravy v objektu budovy společných provozů ve městě Blansko.

Stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 499/3, 499/4, 499/5, 499/6, 499/7, 499/8, 499/9, 499/10, 499/11, 499/12, 499/13, 499/14, 499/15, 499/16, st. 4083/2, st. 3929/1, 1387/7 v k. ú. Blansko.

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru ID VÚ: DYJ _0590 Svitava od toku Křetínka po tok Punkva.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků ani majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí