











LEGENDA SÍTÍ

	VÝMĚNA VENKOVNÍHO VEDENÍ VN
	STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN
	VZDUŠNÉ VEDENÍ SDOK
	STÁV. ZEMNÍ KABEL NN
	STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ NN
	PLYNOVOD
	SĐĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN



79	Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m ³ ; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč;
80	Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m ³ ; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč;
81	Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m ³ ; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč;
82	Výměna JB 12/10kN; betonový základ 1,4 m ³ ; osadit konzolu Pařát III nosná; 3ks VPA-v; žebříček; konzola SDOK 0,5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2x Avibra; výstražná tabulka; ptačí dosedací tyč;
83	Výměna JB 12/6kN; betonový základ 0,8 m ³ ; osadit konzolu Pařát III nosná; 2sd plastových kotvevých izolátorů; osadit UO Fla GB PPN pod vedení; osadit zpětné dalkové ovládání; úprava vedení DO; konzola SDOK 2,5m pod vrcholem; kotvev řetězec SDOK; výstražná tabulka; provést obnovu uzemnění ekvipotenciálními kruhy; zábrana proti dosedání ptačtva ES790-00; kříž rezervy; rezervy 2x15m;
84	Výměna DB 12/12kN; betonový základ 5,4 m ³ ; osadit konzolu Pařát 4vodíč DB-R; 2sd plastových kotvevých izolátorů + 3ks VPA; osadit jiskřičky; 2ks boční nosník + 2ks VPA; 2ks kryt ENSTO; konzola obočková; 1sd plastových kotvevých izolátorů; 2x kotvev svorka SDOK; 2x Avibra; žebříček; provést obnovu uzemnění ekvipotenciálními kruhy; výstražná tabulka;

Rozsah demontovaného zařízení:		
venkovní vedení VN	AlFe 3x95 mm2	12,228 km

Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan	
Místo stavby :	Hracholusky u Prachatic, Obora u Hracholusk			
Stavební úřad :	Prachatice			
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno			
Název stavby :	VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice			
Druh přílohy :	Situace stavby			Číslo stavby : 1040015547 Formát výkresu : 2xA4 Název souboru : soutisk.dgn Datum : červen 2022 Měřítko : 1 : 2000 Číslo výkresu : C12 Číslo výtisku :