

SOUPIS SPECIFIKACÍ PŘÍHRADOVÝCH STOŽÁRŮ VN

verze 04_2018

Příloha k objednávce číslo:		
Objednatel (firma, adresa, telefon)		EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111
Číslo stavby		1040015547
Název stavby		VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice
Zhotovitel stavby (firma, adresa, telefon)		
Typ stožáru	Počet kusů	Poznámka
18/80-Z	1	
18/40-N	1	
18/60-N	1	
21/40-N	1	
Celkový počet specifikací na stavbu: 4		
Poznámky a doplňky:		
Vypracoval (firma, telefon)		Elektroinvest Strakonice s.r.o.
Sestavil (jméno, datum)		Adam Vašmucius, 18.5.2022

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015547; VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice		
2. Místo stavby	Těšovice		
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice s.r.o.	tel.:724871774	


Číslo podpěrného bodu	8			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
18/80 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100106005		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	B-U10	1100000136
		B	A3-U10-R	1100000282
		C		
	odbočné konzoly	M	A3-U10-R	1100000282
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v₁ = 50		v₁₁ = 2000	
	v₂ = 1500		v₂₂ =	
	v₃ =		v₃₃ =	
	v₄ =		v₄₄ =	
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky: konzola B-U8-R pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o.			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius, 18.5.2022			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015547; VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice		
2. Místo stavby	Hracholusky		
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice s.r.o.	tel.:724871774	


Číslo podpěrného bodu	56			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
18/40 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100105994		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	B-U10	1100000136
		B	A3-U10-R	1100000282
		C		
	odbočné konzoly	M		
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v₁ = 50		v₁₁ =	
	v₂ = 1500		v₂₂ =	
	v₃ =		v₃₃ =	
	v₄ =		v₄₄ =	
	Povrchová ochrana	žárovým zinkováním		
Poznámky a doplňky: konzola B-U8-R pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o.			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius, 18.5.2022			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015547; VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice		
2. Místo stavby	Hracholusky		
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice s.r.o.	tel.:724871774	


Číslo podpěrného bodu	77			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
18/60 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100105996		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	B-U10	1100000136
		B	A3-U10-R	1100000282
		C		
	odbočné konzoly	M		
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v₁ = 50		v₁₁ =	
	v₂ = 1500		v₂₂ =	
	v₃ =		v₃₃ =	
	v₄ =		v₄₄ =	
	Povrchová ochrana	žárovým zinkováním		
Poznámky a doplňky: konzola B-U8-R pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o.			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius, 18.5.2022			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015547; VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice		
2. Místo stavby	Netolice		
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice s.r.o.	tel.:724871774	

Číslo podpěrného bodu	131			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
21/40 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku		1100106008	
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	B-U10	1100000136
		B	A3-U10-R	1100000282
		C		
	odbočné konzoly	M		
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v₁ = 50		v₁₁ =	
	v₂ = 2000		v₂₂ =	
	v₃ =		v₃₃ =	
	v₄ =		v₄₄ =	
	Povrchová ochrana	žárovým zinkováním		
Poznámky a doplňky: konzola B-U8-R pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o.			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius, 18.5.2022			

*) - Nehodící se škrtněte