


Rozsah demontovaného zařízení:  
venkovní vedení VN      AlFe 3x95 mm<sup>2</sup>      12,228 km

Větrová oblast: II  
Vr = 25 m/s

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
VN - zemněním - IT  
Námrazová oblast : I - 2

LEGENDA SÍTÍ	
	DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN
	STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ NN
	STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VVN

Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan		
Místo stavby :	Běleč u Těšovic				
Stavebníúřad :	Prachatice				
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno				
Název stavby :				Číslo stavby :	1040015547
VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	soutisk.dgn
				Datum :	červen 2022
				Měřítko :	1 : 2000
Druh přílohy :				Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
Situace demontáží				C4_1	