



Rozsah demontovaného zařízení:  
venkovní vedení VN      AlFe 3x95 mm<sup>2</sup>      12,228 km

**LEGENDA SÍTÍ**

 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
VN - zemněním - IT  
Námrazová oblast : I - 2

Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan	<div>eg.d</div>	
Místo stavby :	Hracholusky u Prachatic				
Stavebníúřad :	Prachatice				
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno				
Název stavby :				Číslo stavby :	1040015547
VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	soutisk.dgn
				Datum :	červen 2022
Druh přílohy :				Měřítko :	1 : 2000
				Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
Situace demontáže				C11_1	