

ELprojekty, s.r.o.
Petr Bradáč
Náměstí 80/4
594 01 Velké Meziříčí

Naše č.j. S1-2/561/20

Vyřizuje: Bohumil Šidlák, technik, tel. 606637778, email.: bohumil.sidlak@ceproas.cz
Ve Šlapanově dne 3.11.2020

Věc: „**Obnova VN28 p.b. 309-321, VN92 p.b. 450-463**“ v k.ú. Martinice u Velkého Meziříčí,
Mostiště u Velkého Meziříčí, Velké Meziříčí

Zájmové území se kříží s produktovodem Čepro.

Produktovod je ocelové potrubí, v hloubce 0,8m-1,6m a je katodicky chráněno proti korozi.

Stavba se nachází v ochranném pásmu produktovodu, které je v šíři 300m na všechny strany od půdorysu potrubí.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

ČEPRO požaduje omezení **přejezdu těžké techniky přes potrubí**. V případě nutnosti přejezdu přes potrubí požadujeme místo křížení, v rozsahu tzv. zabezpečovacího pásma, které je v daném případě 4 m na obě strany od osy potrubí, ochránit proti mechanickému poškození, které mohou vyvolat přejížděním nákladní vozidla a mechanismy. Proto je nutné v těchto místech položit nad potrubím např. silniční panely v rozsahu zabezpečovacího pásma.

V místě křížení kabelu VN s produktovodem musí být splněny podmínky ČSN 650204:

- bezpečnostní vzdálenost při křížení min. 0,5m
- musí být provedeno pod úhlem větší než 60°
- křížení požadujeme provést otevřeným výkopem, a to v délce 4m na obě strany od produktovodu
- musí být účinně chráněno proti mechanickému poškození do vzdálenosti nejméně 3 m od místa křížení na obě strany

Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení a o vstup do ochranného pásma Čepro, a.s.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme, pokud budou dodrženy podmínky uvedené v tomto dopise.



Ke kolaudaci stavby požadujeme dodat detaily geodetického zaměření stavby v digitální a písemné formě, a to v šíři ochranného pásma produktovodu.

Tento dopis včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

S pozdravem

Křepinský Jiří
Vedoucí technolog DII
ČEPRO, a.s. Šlapanov



 ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
Středisko 1 Produktovody, Dálkovod II
582 51 Šlapanov
02 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531



