# Mostiště

## k.ú.Mostiště u Velkého Meziříčí (KMD)

**Nové zemní kabelové vedení VN28 a VN92 bude křížit:**
- **ropovody společnosti MERO**
- **produktovod společnosti ČEPRO**
- **plynovod společnosti NET4GAS**
- **telekomunikačnísiť UPC-VODAFONE**

**Část stavby bude v ochranném pásmu těchto zařízení.**
**Je nutné dodržovat podmínky provozovatelů sítí na provádění stavby!!!!**

PRODUKTOVOD ČEPRO

ROPOVOD UPC-VODAFONE

1x NOVÝ PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR FE 15/60
3x NOVÝ KOTEVNÍ ŘETĚZEC
3x NOVÝ KLOUB ZÁVĚSNÝ
4x NOVÁ KONZOLA PODPĚRNÝCH IZOLÁTORŮ
1x NOVÝ NOSNÍK BOČNÍ
13x NOVÝ KŘÍŽOVÝ VAZ PRO AlFe 95
13x NOVÝ PODPĚRNÝ IZOLÁTOR VPA 135/8a, M20x40
1x NOVÝ SVISLÝ KOMOROVÝ ODPÍNAČ NA PS
3x NOVÉ KABELOVÉ OKO PRO AlFe 95
3x NOVÉ KABELOVÉ OKO 240 mm² M12
1x NOVÝ ODPÍNANÝ KABELOVÝ SVOD NA PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR
3x NOVÝ OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ VN
3x NOVÁ VENKOVNÍ KABELOVÁ KONCOVKA VN
1x NOVÉ UZEMNĚNÍ FeZn 30/4 40M
2x NOVÁ VÝSTRAŽNÁ TABULKA

321 FE 15/60 ZR2901
463 FE 15/60 ZR2902
VN28 NA2XS2Y 3x (1x240mm2)+HDPE
VN92 NA2XS2Y 3x (1x240mm2)+HDPE
KABELOVÝ PATNÍČEK
1 o.Rybář 2
JB1Ø,5/6
DB1Ø,5/6
DB1Ø,5/10
2A
3
4
322
464
JB9/3
JB1Ø,5/6
VN28 95 AlFe
VN92 95 AlFe
L1 L2 L3
50 AlFe
1p9/3
PLYN

1x NOVÝ PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR FE 15/60
6x NOVÝ KOTEVNÍ ŘETĚZEC
6x NOVÝ KLOUB ZÁVĚSNÝ
4x NOVÁ KONZOLA PODPĚRNÝCH IZOLÁTORŮ
6x NOVÝ NOSNÍK BOČNÍ
18x NOVÝ KŘÍŽOVÝ VAZ PRO AlFe 95
18x NOVÝ PODPĚRNÝ IZOLÁTOR VPA 135/8a, M20x40
6x NOVÝ PROUDOVÝ SPOJ
3x NOVÁ SVORKA VRUBOVÁ PRO AlFe 50
3x NOVÉ LANO AlFe 42/7 10 M
1x NOVÝ SVISLÝ KOMOROVÝ ODPÍNAČ NA PS
3x NOVÉ KABELOVÉ OKO PRO AlFe 95
3x NOVÉ KABELOVÉ OKO 240 mm² M12
1x NOVÝ ODPÍNANÝ KABELOVÝ SVOD NA PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR
3x NOVÝ OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ VN
3x NOVÁ VENKOVNÍ KABELOVÁ KONCOVKA VN
1x NOVÉ UZEMNĚNÍ FeZn 30/4 40M
2x NOVÁ VÝSTRAŽNÁ TABULKA

VN28 NA2XS2Y 3x (1x240mm2)+HDPE
VN92 NA2XS2Y 3x (1x240mm2)+HDPE
SS100/NKE1P 3x160A č.6
HDV 1-NYY 4x10
1-NAYY 4x50
PLYN
RYBNÍK
VOLEJBAL
Oslava

stávající terén

| UPC VODAFONE | MERO ROPOVOD | ČEPRO PRODUKTOVOD | MERO ROPOVOD | NET4GAS PLYNOVOD |
|---|---|---|---|---|

min. 600mm

2x kabelové vedení VN + telekomunikační síť uloženo při křížení v betonových chtáničkách

KŘÍŽENÍ PLYNOVOD, ROPOVOD, PRODUKTOVOD, TELEKOMUNIKACE

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
HRUBÝ ŠTĚRK PROJEKTOVANÉ
KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ

## LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- NOVÉ VENKOVNÍ VEDENÍ NN
- NOVÉ VENKOVNÍ VEDENÍ VN
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VN
- CHRÁNIČKA DLE VZOROVÝCH ŘEZŮ
- PROTLAK
- STÁVAJÍCÍ SKŘÍNĚ, ROZPOJOVACÍ, SMYČKOVACÍ
- NOVÉ SKŘÍNĚ, ROZPOJOVACÍ, SMYČKOVACÍ
- UZEMNĚNÍ STÁVAJÍCÍ NN, VN
- UZEMNĚNÍ NOVÉ NN, VN
- KABELOVÁ SPOJKA NN, VN
- STÁVAJÍCÍ PODPĚRNÝ BOD NN, VN
- NOVÝ PODPĚRNÝ BOD NN, VN
- STÁVAJÍCÍ, NOVÝ PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR
- STÁVAJÍCÍ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ NN, VN
- NOVÉ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ NN, VN
- NOVÉ UKONČENÍ VODIČŮ VN
- NOVÝ RÚŽKOVÝ ODPÍNAČ VN
- NOVÁ KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE
- DEMONTOVANÉ VEDENÍ NN
- DEMONTOVANÉ VEDENÍ VN
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD VTL
- VODOVOD
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE TLAKOVÁ
- TELEFON
- KABEL NN NET4GAS
- PLYNOVOD NET4GAS 500mm
- SÍTĚ UPC
- ROPOVOD MERO
- PRODUKTOVOD ČEPRO

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM: NEBEZPEČNÉ
STŘÍDAVÁ SÍŤ NN: 3+PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C
NÁMRAZOVÁ OBLAST: I 3, I 5, I 8
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000V:
POLOHOU DLE PNE 330000-1, ČL. 3.2.2.1.
IZOLACÍ DLE PNE 330000-1, ČL. 3.2.2.4.
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ V PROSTORÁCH NEBEZPEČNÝCH:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE DLE PNE 330000-1, ČL. 3.3.3.2.
POLOHOU DLE PNE 330000-1, ČL. 3.3.2.1.
IZOLACÍ PNE 330000-1, ČL. 3.3.2.3.
VNĚJŠÍ VLIVY PŮSOBÍCÍ NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY;
STANOVUJE PNE 330000-2, TABULKA Č.5 A Č.6
VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZABEZPEČIT JEJICH VYTÝČENÍ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | RUDOLF MORAWITZ | PROJEKTANT | PETR BRADÁČ |
| KRAJ | VYSOČINA | | |
| MÍSTO STAVBY | Mostiště parcela č. 183/8, 187/2, 191/3, 205/15, 205/10, 197, 892/15, 205/4, 205/5, 153/1, 49/1, 53/12, 53/11, 53/8, st.55, 53/7, 53/6, st.54, 53/9, st.53, 53/1, 892/1, 140/9, 140/5, 140/10, 141/5, 154/1, 155/5, 145/3, 900/5, 50/3, 900/3, 48/1, 61/5, st.61, 882/10, 882/22, 882/21, 881/18, 881/14, 881/12, 18/4, 882/45, 882/38, 13/26, 13/25, 17/1, 25/2, 13/22, 13/21, 13/20, 13/19, 13/18, 29/3, 26/7, 26/2, 29/2, 26/6, 88/12, 88/115, 88/116, 88/110, 881/11, 61/1, 56, 61/6, 49/2, 153/4, 153/2, 153/7, 153/8, 153/9, 153/6, 149, 142/2, 140/4, 152, 151/1, 142/19, 142/12, 142/11, 151/7, 872, 150/1, 87/3, 190, 188/2, 188/1, 191/1, 213/5, 882/18, k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí. Maršovice parcela č. 538/9, k.ú. Maršovice u Velkého Meziříčí. | | |
| INVESTOR | E.ON DISTRIBUCE, a.s., F. A. GERSTNERA 2151/6, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE | DATUM | 6/2020 |
| OBNOVA VN28 P.B. 309-321; VN92 P.B. 450-463 | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 1040017965 |
| | | MĚŘÍTKO | 1 : 500 |
| CELKOVÁ SITUACE | | ČÍSLO VÝKRESU | C 1. 1 |

**ELprojekty, s.r.o**
NÁMĚSTÍ 80/4
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
tel.: +420 777 938 466
+420 566 522 246