



NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 102002130 Č.OBJ: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	 Union Grid
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 01-2022
VYPRACOVAL	Ing. Ievgen Lietuchy	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	Karel Klein	D.2 c) - 02
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 03 - Vedení 110 kV - kabelové	BNS
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00003	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	KABEL VVN. SEZNAM KŘÍŽENÍ	LIST / CELKEM:

		Zak.:	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)					Datum:	01/2022
								Zak.č.	4501221360
		List	Soupis křižovaných objektů - stávající					Archivní číslo:	
Označení	Křižovaný objekt	Správce křižovaného objektu	Druh	El. vodivé	Požadováno vytyčení sítě?	Hloubka uložení	Poznámky		
1	Kabel VVN	EG.D	Kabel(1xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,3m			
2	NN osvětlení	Teplarny BRNO	1xkabel	ANO	ANO	0,8m			
3	KANALIZACE	Teplarny BRNO	DN200	NE	ANO	1,1m			
4	2x Vodovod	Teplarny BRNO	2xDN100	NE	ANO	1,1m			
5	SDK	CETIN	1xkabel	ANO	ANO	0,7m			
6	NN osvětlení	Teplarny BRNO	1xkabel	ANO	ANO	0,8m			
7	plynovod sTL nadzemní	Teplarny BRNO	1xDN300	ANO	ANO	-			
8	NN kabel	Teplarny BRNO	1xkabel	ANO	ANO	0,8m			
9	Teplovod, 2x DN500	Teplarny BRNO	2x DN500	NE	ANO	0,5m			
10	SDK	Dial Telecom	1xkabel	ANO	ANO	0,7m			
11	Vodovod	BVK	DN200LT	ANO	ANO	1,6m			
12	Vodovod	BVK	DN100LI	ANO	ANO	1,6m			
13	plynovod STL	GASNET	DN300	NE	ANO	0,9m			
14	2xSDK	EG.D	2xkabel	ANO	ANO	0,8m			
15	2xKabel VN	EG.D	Kabel(2xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,1m			
16	Kabel NN	EG.D	1xKabel	ANO	ANO	0,9m			
17	SDK	CETIN	1xkabel	ANO	ANO	0,7m			
18	Kabel NN	BKOM	1xKabel	ANO	ANO	0,9m			
19	KANALIZACE	BVK	DN281/2680Ke-LA	ANO	ANO	4,3m			
20	Kabel NN	BKOM	1xKabel	ANO	ANO	0,9m			
21	veřejné osvětlení	TSB	1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m			
22	SDK	FASTER	1xKabel	ANO	ANO	0,7m			
23	KANALIZACE	BVK	DN2400BEO	NE	ANO	5,1m			
24	SDK	ČD Telematika	1xKabel	ANO	ANO	0,7m			
25	veřejné osvětlení	TSB	1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m			
26	KANALIZACE	BVK	DN2800/2210BE-KA	NE	ANO	4,5m			

		Zak.:	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)				Datum:	01/2022
		List	Soupis křižovaných objektů - stávající				Zak.č.	4501221360
							Archivní číslo:	
Označení	Křižovaný objekt	Správce křižovaného objektu		Druh	El. vodivé	Požadováno vytyčení sítě?	Hloubka uložení	Poznámky
27	SDK	CETIN, ČD TELEM., T-mobile, Dial tel., Faster		1xkabel opto	NE	ANO	0,8m	
28	2xNN kabel	BKOM		2xNN kabel	ANO	ANO	0,9m	
29	KANALIZACE	BVK		DN400BET	NE	ANO	3,7m	
30	NN kabel	BKOM		NN kabel	ANO	ANO	0,9m	
31	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
32	2xveřejné osvětlení	TSB		2xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
33	NN kabel	BKOM		NN kabel	ANO	ANO	0,9m	
34	SDK	EG.D		1xKabel	NE	ANO	0,7m	
35	Kabel VVN	EG.D		Kabel(1xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,3m	
36	Vodovod	BVK		DN200LI	ANO	ANO	1,4m	
37	Vodovod	BVK		DN150LI	ANO	ANO	1,4m	
38	NN kabel	BKOM		NN kabel	ANO	ANO	0,9m	
39	SDK	CETIN, ČD TELEM., T-mobile, Dial tel., Faster		1xkabel opto	NE	ANO	0,8m	
40	NN kabel	BKOM		NN kabel	ANO	ANO	0,9m	
41	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
42	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
43	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
44	KANALIZACE	BVK		DN600/900BEO	NE	ANO	3,7m	
45	Teplovod	Teplarny BRNO		2x Dn200/355	ANO	ANO	1,2m	
46	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
47	2xKabel NN	EG.D		2xKabel	ANO	ANO	0,9m	
48	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
49	2xKabel NN	EG.D		2xKabel	ANO	ANO	0,9m	
50	Kabel VN	EG.D		Kabel(1xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,1m	
51	NN kabel	BKOM		NN kabel	ANO	ANO	0,9m	
52	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	

		Zak.:	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)				Datum:	01/2022
		List	Soupis křižovaných objektů - stávající				Zak.č.	4501221360
							Archivní číslo:	
Označení	Křižovaný objekt	Správce křižovaného objektu		Druh	El. vodivé	Požadováno vytyčení sítě?	Hloubka uložení	Poznámky
53	KANALIZACE	BVK		DN800/1200BEO	NE	ANO	4,3m	
54	SDK	Dial Telecom		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
55	plynovod	GASNET		DN110	NE	ANO	1,0m	
56	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
57	Vodovod	BVK		DN100LI	ANO	ANO	1,6m	
58	plynovod	GASNET		DN315	NE	ANO	1,0m	
59	SDK	ČD Telematika		1xKabel	ANO	ANO	0,7m	
60	plynovod	GASNET		DN300	NE	ANO	1,0m	
61	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
62	Kabel NN	EG.D		1xKabel	ANO	ANO	0,9m	
63	KANALIZACE přípojka	neznámý		neznámý		ANO	neznámý	
64	KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	neznámý	
65	Vodovod přípojka	BVK		neznámý		ANO	1,2m	
66	SDK	CETIN, FASTER		1xKabel OPTO	NE	ANO	0,8m	
67	KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	neznámý	
68	Vodovod přípojka	BVK		neznámý		ANO	1,2m	
69	plynovod NTL	GASNET		DN63	NE	ANO	1,0m	
70	Kabel VN	EG.D		Kabel(1xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,1m	
71	3xKabel NN	EG.D		3xKabel	ANO	ANO	0,9m	
72	2x KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	neznámý	
73	Vodovod přípojka	BVK		neznámý		ANO	1,2m	
74	plynovod NTL	GASNET		DN63	NE	ANO	1,0m	
75	KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	neznámý	
76	Vodovod přípojka	BVK		neznámý		ANO	1,2m	
77	KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	neznámý	
78	Vodovod přípojka	BVK		neznámý		ANO	1,2m	
79	plynovod NTL	GASNET		DN63	NE	ANO	1,0m	

		Zak.:	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)				Datum:	01/2022
							Zak.č.	4501221360
		List	Soupis křižovaných objektů - stávající				Archivní číslo:	
Označení	Křižovaný objekt	Správce křižovaného objektu	Druh	El. vodivé	Požadováno vytyčení sítě?	Hloubka uložení	Poznámky	
80	6xKabel NN	EG.D	6xKabel	ANO	ANO	0,9m		
81	NN kabel	BKOM	NN kabel	ANO	ANO	0,9m		
82	kabel	DP	kabel	ANO	ANO	0,9m		
83	NN kabel	BKOM	NN kabel	ANO	ANO	0,9m		
84	SDK	CETIN	1xkabel	ANO	ANO	0,7m		
85	veřejné osvětlení	TSB	1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m		
86	SDK	CETIN	1xkabel	ANO	ANO	0,7m		
87	KANALIZACE	BVK	DN700/1050BEO	NE	ANO	3,5m		
88	Vodovod	BVK	DN100LI	ANO	ANO	1,6m		
89	plynovod STL	GASNET	DN315	NE	ANO	1,0m		
90	2xTramvajové koleje	DP	NA	ANO	NE	0,0m		
91	2xVodovod	BVK	2xDN250	ANO	ANO	1,5m		
92	plynovod NTL	GASNET	DN63	NE	ANO	1,0m		
93	2xNN kabel	BKOM	2xNN kabel	ANO	ANO	0,9m		
94	2x veřejné osvětlení	TSB	2xKabel NN	ANO	ANO	0,9m		
95	KANALIZACE dešť. Vody	BVK	DN100	ANO	ANO	2,9m		
96	KANALIZACE přípojka	BVK	neznámý		ANO	3,0m		
97	4xKabel NN	EG.D	4xKabel	ANO	ANO	0,9m		
98	KANALIZACE dešť. Vody	BVK	DN100	ANO	ANO	2,9m		
99	KANALIZACE přípojka	BVK	neznámý		ANO	3,0m		
100	KANALIZACE přípojka	BVK	neznámý		ANO	3,0m		
101	KANALIZACE dešť. Vody	BVK	DN100	ANO	ANO	2,9m		
102	KANALIZACE přípojka	BVK	neznámý		ANO	3,0m		
103	KANALIZACE přípojka	BVK	neznámý		ANO	3,0m		
104	KANALIZACE dešť. Vody	BVK	DN100	ANO	ANO	2,9m		
105	KANALIZACE přípojka	BVK	neznámý		ANO	3,0m		
106	SDK	CETIN	1xkabel	ANO	ANO	0,7m		

		Zak.:	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)				Datum:	01/2022
		List	Soupis křižovaných objektů - stávající				Zak.č.	4501221360
							Archivní číslo:	
Označení	Křižovaný objekt	Správce křižovaného objektu		Druh	El. vodivé	Požadováno vytyčení sítě?	Hloubka uložení	Poznámky
107	plynovod NTL	GASNET		DN225	NE	ANO	1,0m	
108	KANALIZACE	BVK		DN500/750žb-če	NE	ANO	3,0m	
109	KANALIZACE	BVK		DN1200žb-če	NE	ANO	3,0m	
110	plynovod STL	GASNET		DN315	NE	ANO	1,0m	
111	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
112	plynovod NTL	GASNET		DN225	NE	ANO	1,0m	
113	SDK	Ministerstvo Obrany		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
114	KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	3,0m	
115	KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	3,0m	
116	KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	3,0m	
117	KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	3,0m	
118	KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	3,0m	
119	KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	3,0m	
120	NN kabel	BKOM		NN kabel	ANO	ANO	0,9m	
121	plynovod NTL	GASNET		DN315	NE	ANO	1,0m	
122	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
123	NN kabel	BKOM		NN kabel	ANO	ANO	0,9m	
124	KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	3,0m	
125	SDK	Ministerstvo Obrany		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
126	Tepl vod	Teplarny BRNO		2x DN500	ANO	ANO	0,9m	
127	SDK	Ministerstvo Obrany		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
128	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
129	2x Kabel VN	EG.D		Kabel(2xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,1m	
130	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
131	KANALIZACE	BVK		DN1200žb-če	NE	ANO	2,9m	
132	plynovod STL	GASNET		DN110	NE	ANO	1,0m	
133	SDK	Ministerstvo Obrany		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	

		Zak.:	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)				Datum:	01/2022
		List	Soupis křižovaných objektů - stávající				Zak.č.	4501221360
							Archivní číslo:	
Označení	Křižovaný objekt	Správce křižovaného objektu		Druh	El. vodivé	Požadováno vytyčení sítě?	Hloubka uložení	Poznámky
134	plynovod STL	GASNET		DN315	NE	ANO	1,0m	
135	plynovod NTL	GASNET		DN315	NE	ANO	1,0m	
136	Vodovod	BVK		DN350	NE	ANO	1,6m	
137	NN kabel	BKOM		NN kabel	ANO	ANO	0,9m	
138	kabel	DP		kabel	ANO	ANO	0,9m	
139	2x veřejné osvětlení	TSB		2xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
140	SDK	Dial tel., Cetin, ČD Telem.		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
141	SDK	VUT		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
142	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
143	2xSDK	EG.D		2xKabel OPTO	NE	ANO	0,8m	
144	4x Kabel VN	EG.D		Kabel(4xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,1m	
145	plynovod NTL	GASNET		DN315	NE	ANO	1,0m	
146	KANALIZACE	BVK		DN600BEO	NE	ANO	3,1m	
147								
148	SDK	Ministerstvo Obrany		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
149	plynovod STL	GASNET		DN315	NE	ANO	1,0m	
150	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
151	SDK	ČD Telematika		1xKabel	ANO	ANO	0,7m	
152	Vodovod	BVK		DN350LT	ANO	ANO	1,6m	
153	KANALIZACE	BVK		DN1200žb-če	NE	ANO	3,0m	
154	Vodovod	BVK		DN100LT	ANO	ANO	1,6m	
155	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
156	SDK	net data comm		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
157	Kabel NN	EG.D		1xKabel	ANO	ANO	0,9m	
158	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
159	SDK	NETBOX, PODA		1xkabel OPTO	NE	ANO	0,7m	
160	plynovod STL	GASNET		DN110	NE	ANO	1,0m	

		Zak.:	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)				Datum:	01/2022
		List	Soupis křižovaných objektů - stávající				Zak.č.	4501221360
							Archivní číslo:	
Označení	Křižovaný objekt	Správce křižovaného objektu		Druh	El. vodivé	Požadováno vytyčení sítě?	Hloubka uložení	Poznámky
161	Kabel NN	EG.D		1xKabel	ANO	ANO	0,9m	
162	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
163	KANALIZACE	BVK		DN500/750žb-če	NE	ANO	3,4m	
164	Teplovod	Teplarny BRNO		2xDN450	NE	ANO	0,7m	
165	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
166	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
167	kabel	DP		kabel	ANO	ANO	0,9m	
168	Kabel VN	EG.D		Kabel(1xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,1m	
169	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
170	2xSDK	EG.D		2xKabel OPTO	NE	ANO	0,8m	
171	3xKabel VN	EG.D		Kabel(3xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,1m	
172	plynovod STL	GASNET		DN110	NE	ANO	1,0m	
173	KANALIZACE	BVK		DN400	NE	ANO	3,8m	
174	Vodovod	BVK		DN100LT	ANO	ANO	1,5m	
175	SDK	PODA		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
176	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
177	2xKabel NN	EG.D		2xKabel	ANO	ANO	0,9m	
178	3xKabel VN	EG.D		Kabel(3xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,1m	
179	KANALIZACE	BVK		DN600	NE	ANO	3,0m	
180	plynovod NTL	GASNET		DN315	NE	ANO	1,0m	
181	2xKabel VN	EG.D		Kabel(2xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,1m	
182	2xKabel VN	EG.D		Kabel(2xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,1m	
183	SDK	VUT		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
184	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
185	SDK	Dial tel., Cetin, ČD Telem.		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
186	3x veřejné osvětlení	TSB		3xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
187	kabel	DP		kabel	ANO	ANO	0,9m	



		Zak.:	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)				Datum:	01/2022
		List	Soupis křižovaných objektů - stávající				Zak.č.	4501221360
							Archivní číslo:	
Označení	Křižovaný objekt	Správce křižovaného objektu		Druh	El. vodivé	Požadováno vytyčení sítě?	Hloubka uložení	Poznámky
188	KANALIZACE	BVK		DN300	NE	ANO	2,5m	
189	SDK	EG.D		Kabel OPTO	NE	ANO	0,8m	
190	plynovod NTL	GASNET		DN315	NE	ANO	1,0m	
191	NN kabel	BKOM		NN kabel	ANO	ANO	0,9m	
192	Vodovod	BVK		DN350LI	NE	ANO	1,6m	
193	KANALIZACE	BVK		DN500/750žb-če	NE	ANO	2,1m	
194	Vodovod	BVK		DN1000 v chr. DN1400,bv	NE	ANO	3,4m	
195	SDK	Ministerstvo Obrany		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
196	plynovod STL	GASNET		DN110	NE	ANO	1,0m	
197	2xKabel VN	EG.D		Kabel(2xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,1m	
198	SDK	Ministerstvo Obrany		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
199	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
200	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
201	Tepluvod	Teplarny BRNO		2xDN500	NE	ANO	0,7m	
202	SDK	Ministerstvo Obrany		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
203	KANALIZACE dešť. Vody	BVK		DN100	ANO	ANO	2,0m	
204	KANALIZACE přípojka	BVK		neznámý		ANO	2,5m	
205	2x kabel	DP		2x kabel	ANO	ANO	0,9m	
206	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
207	2xKabel NN	EG.D		2xKabel	ANO	ANO	0,9m	
208	SDK	EG.D		Kabel OPTO	NE	ANO	0,8m	
209	plynovod STL	GASNET		DN110	NE	ANO	1,0m	
210	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
211	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
212	Vodovod	BVK		neznámý	NE	ANO	1,25m	
213	plynovod NTL	GASNET		DN300	NE	ANO	1,0m	
214	Vodovod	BVK		DN150LI	ANO	ANO	1,6m	

		Zak.:	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)				Datum:	01/2022
		List	Soupis křižovaných objektů - stávající				Zak.č.	4501221360
							Archivní číslo:	
Označení	Křižovaný objekt	Správce křižovaného objektu		Druh	El. vodivé	Požadováno vytyčení sítě?	Hloubka uložení	Poznámky
215	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
216	2xTramvajové koleje	DP		NA	ANO	NE	0,0m	
217	Vodovod	BVK		DN100LI	ANO	ANO	1,6m	
218	Vodovod	BVK		DN100LI	ANO	ANO	1,6m	
219	plynovod NTL	GASNET		DN300	NE	ANO	1,0m	
220	plynovod NTL	GASNET		DN300	NE	ANO	1,0m	
221	2xSDK	CETIN		2xkabel	ANO	ANO	0,7m	
222	SDK	CETIN		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
223	KANALIZACE	BVK		DN700/1050BEO	NE	ANO	3,4m	
224	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
225	2xKabel NN	EG.D		2xKabel	ANO	ANO	0,9m	
226	2x kabel	DP		2x kabel	ANO	ANO	0,9m	
227	2xKabel NN	EG.D		2xKabel	ANO	ANO	0,9m	
228	2x kabel	DP		2x kabel	ANO	ANO	0,9m	
229	plynovod NTL	GASNET		DN300	NE	ANO	1,0m	
230	SDK	FASTER		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
231	SDK	Dial tel., Cetin, ČD Telem., T-Mobile		1xkabel OPTO	NE	ANO	0,7m	
232	plynovod STL	GASNET		DN315	NE	ANO	1,0m	
233	KANALIZACE	BVK		DN600/900BEO	NE	ANO	2,8m	
234	Vodovod	BVK		DN100LI	ANO	ANO	1,6m	
235	veřejné osvětlení	TSB		1xKabel NN	ANO	ANO	0,9m	
236	SDK	ČD Telematika		1xKabel	ANO	ANO	0,7m	
237	SDK	VUT		1xkabel	ANO	ANO	0,7m	
238	3xSDK	CETIN		3xkabel	ANO	ANO	0,7m	
239	plynovod NTL	GASNET		DN100	NE	ANO	1,0m	
240	2xKabel NN	EG.D		2xKabel	ANO	ANO	0,9m	
241	Vodovod	BVK		DN200	ANO	ANO	1,5m	

		Zak.:	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)				Datum:	01/2022
		List	Soupis křižovaných objektů - stávající				Zak.č.	4501221360
							Archivní číslo:	
Označení	Křižovaný objekt	Správce křižovaného objektu		Druh	El. vodivé	Požadováno vytyčení sítě?	Hloubka uložení	Poznámky
242	Vodovod	BVK		DN1000	ANO	ANO	1,7m	
243	Vodovod	BVK		DN1000	ANO	ANO	1,7m	
244	chránička	Ptaček		HDPE 160 pro optiku	NE	ANO	1,0m	
245	chránička	Ptaček		HDPE 300	NE	ANO	1,0m	
246	Tepluvod	Teplarny BRNO		2xDN400	NE	ANO	0,7m	
247	chránička VO	Ptaček		NA	NE	ANO	1,0m	
248	chránička NN	Ptaček		NA	NE	ANO	1,0m	
249	chránička	Ptaček		HDPE 300	NE	ANO	1,0m	
250	chránička	Ptaček		HDPE 300	NE	ANO	1,0m	
251	KANALIZACE	BKOM		DN300TBH	NE	ANO	1,8m	
252	SDK	EG.D		Kabel OPTO	NE	ANO	0,8m	
253	Kabel VVN	EG.D		Kabel(1xtrojsvazek)	ANO	ANO	1,3m	
254	SDK	EG.D		Kabel OPTO	NE	ANO	0,8m	
255	KANALIZACE	BVK		DN2800/2210BE-KA	NE	ANO	2,3m	budoucí propoj do retenční nádrže červený mlýn
256	Vodovod	BVK		DN200LT	ANO	ANO	1,5m	
257	KANALIZACE	BKOM		DN600	NE	ANO	2,0m	
258	KANALIZACE	BVK		DN2810/2680	NE	ANO	2,2m	
259	SDK	ČD Telematika		1xKabel	ANO	ANO	0,7m	

Poznámka:

Kontaktní osoby pro vytyčení sítí jsou uvedeny v části E. Dokladová část.

V případě, že je hloubka uložení křižovaných sítí neznámá je možné vyčíst odhad jejího krytí v normě ČSN 73 6005/Z4.

V případě, že není hloubka uložení známa nebo je pouze předpokládána, bude před zahájením výkopových prací provedena ručně kopaná sonda.