

Naše značka: TaV/1092/2019/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 13. 9. 2019

Union Grid s.r.o.
Petra Rašovská
Vlárská 953/22
627 00 Brno - Slatina

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí

Stavba: **„TR 110/22 kV Brno - Sever (Klusáčkova)“**

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Brno, ul. Tábor, Chodská), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Ve Vašem zájmovém území **je plánována dostavba** telekomunikační sítě naší společnosti.

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s. a PODA a.s. – výhled** je zakreslena v předloženém výkrese „Trasy kabelu 110kV, archivní číslo 18-70-001-01“.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích).

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Před započítím zemních prací** stavebníkovi telekomunikační zařízení vytýčíme. Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku. **Vytýčení našich zemních tras v Brně** bude provádět **geodetická firma**, kterou pověříme na základě Vašeho požadavku. Požadujeme tedy, abyste nás kontaktovali na telefonní číslo – p. Mrva 597 578 044, 775 233 729. Cena za geodetické práce se pohybuje (1500Kč za případ, 75 Kč za lomový bod).
- **Telekomunikační zařízení nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**

- Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 044, 775 233 729 – p. Jan Mrva.
Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 1168/102

702 00 Ostrava

PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000

Dne 22. 4. 2022 byla platnost vyjádření výše uvedené stavby prodloužena do 22. 4. 2023.



PODA -11-

PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000

OSTRAVA

28. října 1168/102
702 00 Moravská Ostrava

BRNO

Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice

PRAHA

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

TŘEBOŇ

Boženy Němcové 817/II
379 01 Třeboň

ZNOJMO

Pražská 1653/30
669 02 Znojmo

POLIČKA

Masarykova 8
572 01 Polička