



Váš dopis zn.:

Ze dne: 09. 09. 2019 (Doručeno dne 11. 09. 2019)

Naše č.j.: BKOM/25222/2019

Spis. Značka: 3100/BKOM/25222/2019

Naše značka: 3100-MO-M339/19

Vyřizuje: Sehnalová, Ing. Janda

Telefon: +420 532 144 281

Mobil:

E-mail: sehnalova@bkom.cz

Datum: 09. 10. 2019

Union Grid s.r.o.

Provozovna Brno

Vlárská 953/22

627 00 Brno

Vyjádření k technickému řešení akce: „TR 110/22 kV Brno – sever (Klusáčkova)“

Vážení,

předložená PD řeší vybudování nové zemní kabelové smyčky 110 kV pro připojení projektované rozvodny 100/22 kV na ul. Klusáčkova k distribuční soustavě 110 kV.

První kabel smyčky začíná v rozvodně 110 kV teplárny Červený Mlýn a pokračuje přes ul. Sportovní, Reissigova, Poděbradova, Štefánikova, Domažlická, Tábor, Šelepova a Klusáčkova. Kabel bude ukončený v rozvodně ve vlastnictví E.ON Distribuce na ul. Klusáčkova. Spolu s kabelem 110 kV bude do výkopu uložen optický kabel.

Druhý kabel smyčky začíná v rozvodně na ul. Klusáčkova a vede v souběhu s prvním kabelem smyčky po začátek ul. Domažlická, kde dojde k rozdělení tras obou kabelů. Druhý kabel smyčky pokračuje po severní straně ul. Domažlická a dále po ul. Kartouzská, Palackého třída, Antonína Macka a dále ke kruhové křižovatce na ul. Sportovní. Spolu s kabelem 110 kV bude do výkopu uložen optický a zemnicí kabel.

Zemní kabely nevyžadují statické posouzení, jejich uložení bude v souladu s platnou PNE 34 1050. Statické posouzení bude provedeno pro startovací a cílové šachty protlaků samostatnou částí PD, která není součástí předložené PD. PD předpokládá vybudování dočasných i trvalých šachet pro realizaci protlaků.

S vedením trasy lze souhlasit pouze za předpokladu, že výkopovými pracemi nebudou dotčeny plochy komunikační novostavby parkoviště ul. Tábor 48a – 48d, které jsou do 13. 11. 2022 v ochranné lhůtě. Tzn. že dočasná šachta č. 17 a trvalá šachta č. 15 musí být umístěny mimo plochy parkoviště, pokud IO MMB nevydá souhlas se zásahem do ploch v ochranné lhůtě. Tento souhlas požadujeme doložit. Upozorňujeme, že v PD je chybně plocha parkoviště a zeleně zakreslena, **nutno opravit.**

Výkopovými pracemi budou dle předložené PD dotčeny následující komunikační plochy ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.:

Ul. Sportovní „obslužná“: chodník ZD na pozemku parc.č. 876/31 v k.ú. Ponava, dočasná šachta č. 2.

Ul. Reissigova: chodník ZD v úseku Sportovní – Poděbradova: liniová stavba s dočasnými šachtami č. 8, 9 a 10. Pozn.: asfaltový sjezd není ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. Vozovka AC šachta č. 10.

Ul. Domažlická: vozovka AC, chodník ZD, liniová stavba s dočasnými šachtami č. 11, 12, 13, 22 a 23.

Ul. Tábor: parkoviště AC u BD Tábor 48a – 48d s trvalou šachtou č. 15 umístěnou v ploše parkoviště ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. u BD Tábor 48a, a dočasnou šachtou č. 17 u BD Tábor 48d - viz výše uvedený text. **Upozorňujeme, že trvalá šachta č. 18 nesmí zasahovat do komunikační novostavby chodníku ZD na ul. Šelepova.**

Ul. Antonína Macka: vozovka AC, liniová stavba s trvalou šachtou č. 25.

Příčné přechody místních komunikací (MK) jsou navrženy bezvýkopovou technologií. Konkrétně se jedná o MK ul. Sportovní, Reissigova, Štefánikova, Chodská, Tábor dopravně významná MK, Šelepova, Klusáčkova, Poděbradova. Ostatní plochy nejsou ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., proto se k jejich dotčení nevyjadřujeme.

K technickému řešení výše uvedené akce sdělujeme, že předložená PD je pro naše vyjádření **nedostatečná**. PD požadujeme doplnit o příčné řezy včetně návrhu obnovy dotčených ploch MK. Upozorňujeme, že pažení výkopů musí být z pozemků pod komunikacemi vyjmuty. Dále požadujeme doplnit detaily šachet zejména těch, které zůstanou trvalou součástí stavby, a požadujeme doložit stanovisko BVK a správce plynovodů k bezvýkopové technologii u komunikačních novostaveb ul. Poděbradova, Šelepova a Chodská z důvodu realizace možných sond na jejich zařízeních.


Po předložení požadovaného bude vydáno naše konečné stanovisko k technickému řešení výše uvedené stavby.

Upozorňujeme, že v navržené trase kabelů se nachází zařízení SSZ včetně příslušenství a kabelová vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., která jsou již zakreslena v PD.

V PD ovšem chybí zakreslení SSZ na křižovatce Poděbradova – Reissigova, viz příloha č. 1 a část kabelové trasy (příloha č. 2), požadujeme doplnit do PD. Dále do dalšího stupně PD požadujeme navrhnout způsob ochrany odkrytého kabelového vedení a projednat případné přeložky, nejpozději však 60 dnů před zahájením realizace. Z dokumentace je zřejmé, že budou porušeny přibližně 3 ks indukčních smyček (7.70 DVD, 7.71 DVB, DVD2), nacenění jejich obnovy si vyžádejte u mistra SSZ, pana Aleše Hanáka, hanakstarsi@bkom.cz.

Doplněnou PD požadujeme předložit v dalším stupni k posouzení.

S pozdravem



Ing. Roman Nekula, MBA
Správní ředitel

Na vědomí:

Paní Jágerová, Brněnské komunikace a.s.

MMB OD