


#### POZNÁMKA:

- 1) ZPEVNĚNÉ PLOCHY:.....700,0 M<sup>2</sup>
- 2) ZATRAVNĚNÁ PLOCHA:.....590,8 M<sup>2</sup>

#### SCHÉMA OPLOCENÍ



#### POZNÁMKA:

ČÁST PLOTU U KOMUNIKACE BUDE ODSTRANĚNA, A BUDE PROVEDENA NOVĚ ZALÍCOVANÁ S HRANOU MEZI ROZVODNOU A OBYTNOU ČÁSTÍ

S- PLOTOVÝ SLOUPEK POPLASTOVANÝ, JAKL 60\*40\*2400mm, ZELENÝ, KOTVENÝ DO NOVÉ PODEZDÍVKY  
PL- PLOTOVÝ PANEL 3D, POZINKOVANÝ, POPLASTOVANÝ, v.2030mm  
NP- NOVÁ PODEZDÍVKA

celkové rozměry:  
- sloupky budou osazeny po 2000mm  
celkový počet sloupků 6

#### LEGENDA SITUACE


- STÁVAJÍCÍ PLOT DRÁTĚNÝ
- NOVÝ PLOT DRÁTĚNÝ VČETNĚ BRÁNY DLE STANDARTU EON
- NOVÝ PLOT + BRANKA

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBYTNÁ BUDOVA
- BUDOVA TRANSFORMOVNY SO 34- stávající část
- BUDOVA TRANSFORMOVNY SO 34- stavební úpravy
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- ODSTRANĚNÉ BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ GARÁŽE
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

#### SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ 100 mm
- DRČENÉ KAMENIVO FR. 4-8mm 40 mm
- DRČENÉ KAMENIVO FR. 16-32 mm 200 mm
- DRČENÉ KAMENIVO FR. 32-63 mm 200 mm
- ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-8 mm 100 mm
- Přehutněný terén, příp. násyp 150 mm



±0,000=ČISTÁ PODLAHA 1.NP

2					
1					
Změna:	Popis změny:			Datum změny:	Změnu provedl:
Vypracoval:	Sedláček Aleš	Ojednatel:	E.ON Distribuce a.s.		
Podpis:			F.A.Gerstnera 2151/6		
Kontroloval:	Karel Klein		370 01 České Budějovice		
Podpis:		Akce:	TR 110/22kV- Brno-sever-Klusáčkova		
Schválil:	Karel Klein		Záměr stavby číslo 001020002130		
Podpis:		Objekt:	CZD000xx- .....		
Datum:	05/2019	Název dokumentu:	SITUACE KOORDINAČNÍ		
Měřítko:	1:500		rozvodny 110kV / 22kV		
Formát:	A3		NOVÝ STAV- PLOCHY		
				Číslo zakázky:	18-70-001
				Stupeň PD:	DÚR+DSP
				Číslo výkresu:	C.1.1.04
				List:	1
				Listů:	1
				Archivní číslo:	18-70-001-01