

VÁŠ DOPIS Č. J.: MMB/0416458/2019
ZE DNE: 03.10.2019
NAŠE Č. J.: MMB/0496349/2019
SPIS. ZN.: OI/MMB/0416458/2019/2

Vážený pan
Karel Klein
Union Grid s.r.o.
Vlárská 953/22
627 00 BRNO

VYŘIZUJE: Tomáš Kocman
TELEFON: +420 542 171 111
E-MAIL: kocman.tomas@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrn

DATUM: 22.11.2019
POČET LISTŮ: 01

**Stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu
TR 110/22kV Brno-sever, Klusáčkova – nová transformovna 110/22kV**

Vážený pane,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání územního souhlasu** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **pro stavbu TR 110/22kV Brno-sever, Klusáčkova – nová transformovna 110/22kV** dle předložené dokumentace zpracované v 05/2019, 09/2019 při splnění níže uvedených podmínek, které **požaduje**, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury statutárního města Brna:

1. Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. č.j. 721/022543/2019/OHo ze dne 05.11.2019.
2. Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“ a „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a v nich uvedené normy.
5. Požadujeme koordinaci se stavbou „Brno, Klusáčkova – oprava kanalizace a vodovodu“. Koordinaci řídí Ing. Libor Krejčík technický pracovník společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Útvar inženýrských služeb, Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, tel. 543 433 283, nebo 602 442 833.

Stavba nepodléhá koordinaci výkopových prací ve smyslu Obecně závazné vyhlášky č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací ve městě Brně, v platném znění, neboť výkopové práce ve veřejných prostranstvích nepřesahují délku 30 m nebo plochu 40 m².


Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního



PŘÍLOHY 00
NA VĚDOMÍ 00