



Legenda:

- WOGST - oddělovací nádoba
- Cabinet - skříň injeckáže inertního plynu
- CONTROL BOX - řídicí skříň
- OLTC - odtlakovací zařízení přepínače odboček
- SOP - hlavní odtlakovací zařízení nádoby transformátoru
- Ventil DN200 - oddělovací ventil nádoby transformátoru

- DN50 potrubí odvodu plynů
- DN 200 hlavní odtlakovací potrubí
- DN150 odtlakovací potrubí přepínače odboček
- DN 25 potrubí injeckáže inertního plynu
- LHD požární detektor - teplotně závislý kabel

NAVRH/PREP: Čertů V.		MĚŘITKO/SCALE 1:50		ZEMĚ POU/COUNTRY CZ	
PŘEZK/CHECK Čertů I.		JAZYK/LANGUAGE CZ		=	
SCHV/PRELEAS. Tuháček S.		FORMAT/FORMAT		+.	
AKCE Rozvodna 110kV , BRNO-Sever Klusáčkovo ,		DATUM/DATE 01/2022		DCC: DCC	
JOB Transformátorová ochrana – SERGI – pro T101 a T102		Union Grid s.r.o.		STATUS/DOK	
ZAKÁZNIK/CUSTOMER EGD a.s. Město 1873 / 36, 602 00, Brno		systém SERGI pro T101 a T102		DCC STAT.	
ZAKÁZKA Č./JOB No. 2009-10		odtlakovací potrubí „a“, rozvod N2		POR. KOD	
NAHRAZUJE/SUBST.F.		C.V. ZAKAZ/CLIENT DWG No.		LIST CODE	
NAHRAZENORR. BY		DWG No. E4.3		1	
				REV/REV	