



POZNÁMKY:  
STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ BUDE DEMONTOVÁNO SPOLU SE  
SOUVISEJÍCÍM OBSAHEM ROZVADĚČE AZE01. OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ BUDE Z  
ROZVADĚČE AZS01 POMOCÍ TLAČÍTEK UMÍSTĚNÝCH NA VÍKU ROZVADĚČE. PO  
ODSTŘEŽENÍ BRÁNY/OBJEKTU SE V NOCI AUTOMATICKY ROZSVÍTÍ OSVĚTLENÍ  
KOMUNIKACÍ A PO UPLYNUTÍ NASTAVENÉHO ČASU SE AUTOMATICKY VYPNE.  
OSVĚTLENÍ BUDE MOŽNÉ OVLÁDAT TAKY NA DÁLKU. LOGIKU SPINÁNÍ  
ZABEZPEČUJE ROZVADĚČ AYZ01.

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č. STAVBY: 001020002130	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501221360	
STATUS/STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.1.4.7 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 846/1, 110 PRAHA 1		
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVEČ		
KONTAKTNÍ OSOBA	-		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	P5522002.55-045		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MILAN LETEV	DATUM: 02-2022	
VYPRACOVAL	Ing. JOZEF SEDLAČKO	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. MILAN LETEV	D.1.4.7 b) – 05/01	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY: BNS	
SO/PS	SO37.2 – OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN	MĚŘÍTKO: -	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00017	FORMÁT: 3xA4	
DRUH DOKUMENTU	SCHÉMA	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	ROZVADĚČ OSVĚTLENÍ AZS01	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	