



POZNÁMKA:

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA	- VN	:	3 AC 50Hz, 22 000 V/IT(r)
	- NN	:	3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS VN		:	STANOVUJE PNE 33 0000-1/5
- ZÁKLADNÍ OCHRANA - ŽIVÝCH ČÁSTÍ		:	POLOHOU, IZOLACÍ
		:	- DLE PNE 33 0000-1/5, ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.4,
- OCHRANA PŘI PORUŠE - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ		:	ZEMNĚNÍM V SÍTI IT NAD 1000V
		:	- DLE PNE 33 0000-1/5, ČL. 3.4.3.1
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS NN		:	STANOVUJE PNE 33 0000-1/5
- ZÁKLADNÍ OCHRANA - ŽIVÝCH ČÁSTÍ		:	POLOHOU, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY, IZOLACÍ
		:	ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4
- OCHRANA PŘI PORUŠE - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ		:	IZOLACÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
		:	ČL. 3.3.2.1, 3.3.2.5
VNĚJŠÍ VLIVY		:	STANOVUJE PNE 33 0000-2/4
PROSTOR		:	STANOVUJE PNE 33 0000-1/5
- Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ		:	VI - PROSTOR PŘÍMO VYSTAVENÍ PŮSOBENÍ VENKOVNÍHO KLIMATU
- Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM		:	NEBEZPEČNÝ
OCHRANNÁ PÁSMA EL. ZAŘÍZENÍ - DLE ZÁK. 458/2000 SB (*)		:	
- EL. STANICE 22/0,4 KV		:	2M OKOLO STANICE - ZDĚNÉ A KOMPAKTNÍ
- VENKOVNÍ VEDENÍ VN 22kV		:	7M OD KRAJNÍHO VODIČE - HOLÉ VEDENÍ
- KABEL NN (1kV) A VN (22kV)		:	1M PO OBOU STRANÁCH KABELU

\* PRO ZAŘÍZENÍ VYBUDOVANÉ DO R. 2000 PLATÍ VZDÁLENOSTI DLE ZÁK. 222/1994

VYPRACOVAL	VOJTĚCH JACHYMIÁK	ZOD. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITULA	
ZHOTOVITEL PD	ELING CZ s.r.o., STŘELNICE 2797/22a, 628 00 BRNO			ZAK. Č.: 015-2020
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	HODONÍN	
KATASTR. ÚZEMÍ	HROZNOVÁ LHOTA			
MÍSTO STAVBY	HROZNOVÁ LHOTA			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO			
NÁZEV STAVBY	OBNOVA VN701 P.B. 17 - P.B. 43			Č. STAVBY: 1040017900
				DATUM: 05/2020
				FORMÁT: 2 x A4
				STUPEŇ PD: DPS
NÁZEV VÝKRESU	SCHÉMA TS TS PADĚLKY			MĚŘÍTKO: - Č. VÝKRESU: D2.14