



POZNÁMKA:		
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA VN - KABEL	:	3 AC 50Hz, 22 000 VIT(f)
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA VN - VENKOVNÍ VEDENÍ	:	3 AC 50Hz, 22 000 VIT
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS VN - DLE PNE 33 0000-1/6	:	POLOHOV. PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTÝ, IZOLACÍ
- ZÁKLADNÍ OCHRANA - ŽIVÝCH ČÁSTÍ	:	- DLE ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - KABEL	:	ZEMNĚNÍ - S RYCHLÝM VYPNUTÍM V SÍTĚ IT (f) NAD 1000V
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - VENK. VEDENÍ	:	- DLE ČL. 3.4.3.3
	:	ZEMNĚNÍ V SÍTĚ IT NAD 1000V
	:	- DLE ČL. 3.4.3.1
VNĚŠNÍ VLIVY	:	STANOVUJE PNE 33 0000-2/5, TAB. Č.6 A Č.7
PROSTOR	:	VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
OCHRANNÁ PÁSKA EL. ZAŘÍZENÍ - DLE ZÁK. 458/2000 SB (1), PLATNÁ OD 1.1.2001	:	
- KABELU 22kV	:	1M PO OBOU STRANÁCH KABELU
- SDELOVACÍ VEDENÍ PROVOZOVATELE DS	:	1M PO OBOU STRANÁCH KABELU
- VENKOVNÍ VEDENÍ VN 22kV	:	7M OD KRAJNÍHO VODIČE
	:	2M OD KRAJNÍHO VODIČE
	:	1M OD KRAJNÍHO VODIČE
	:	- HOLÉ VEDENÍ
	:	- IZOLOVANÉ VEDENÍ
	:	- ZÁVĚSNÝ KABEL

LEGENDA ROZVODŮ EG.D:		
STÁVAJÍCÍ:		
—	VENKOVNÍ VEDENÍ VVN (HOLÉ)	
---	VENKOVNÍ VEDENÍ VN (HOLÉ)	
---	KABELOVÉ VEDENÍ VN	
---	KABELOVÉ VEDENÍ NN	
OBNOVA:		
---	VENKOVNÍ VEDENÍ VN (HOLÉ) + PODVĚS SDOK	
NEREŠÍ TATO PD:		
---	KABELOVÉ VEDENÍ VN	
LEGENDA OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝ SÍTÍ:		
STÁVAJÍCÍ:		
---	PLYN, VTL - INNOGY	
---	SDELOVACÍ KABEL (ZEMNÍ) - CETIN	
---	VODOVOD - VAK	
KLAD VÝKRESŮ:		
UPOZORNĚNÍ:		
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A BYLY ZKESKANY OD MAJITELŮ (SPRÁVNÁ) SÍTÍ Z PRACOVNÍSTE GIS		
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ MUSÍ BYT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTYČENY.		
- DLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č. 1074 SB. O GEODETICKÝCH PRÁCH VĚ VYSTAVBE		
- PŘI KŘÍŽENÍ A SLOUČENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO SE ŘÍDIT ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPORÁDÁNÍ SÍTÍ		
- SCHEMATICKE ZNAČKY JSOU KVŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU		

VYPRACOVAL	VOJTĚCH JACHYMIÁK	ZOD. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITULA	ELING CZ <small>projekce inženýrská společnost</small>	
ZHOTOVITEL PD	ELING CZ s.r.o., STŘELNICE 2797/22a, 628 00 BRNO			ZAK. Č.:	263-2022
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	HODONÍN	eg.d	
KATASTR. ÚZEMÍ	HR. LHOTA, TASOV, LIPOV, LOUKA U OSTROHU, VELKÁ N. VEL.				
MÍSTO STAVBY	HR. LHOTA, TASOV, LIPOV, LOUKA U OSTROHU, VELKÁ N. VEL.			Č. STAVBY: 1040019554	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.		LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	DATUM: 02/2022	
NÁZEV STAVBY	VN701+OPTIKA; HROZ. LHO.-VELKÁ.N.VELIČKOU			FORMÁT: 6 x A4	
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE STAVBY - NOVÝ STAV VÝKRES Č.7			STUPĚŇ PD: DP	
				MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:	
				1:1000 D2.1	