



Rozsah demontovaného zařízení:
venkovní vedení VN AlFe 3x95mm2 14,667 km

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
Námrazová oblast : I - 0

LEGENDA SÍTÍ	
	DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN
	STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN
	STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VVN
	STÁV. ZEMNÍ KABEL NN
	STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VVN ČEPS
	OCHRANNÉ PÁSMO VN ČEPS

Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan	<div>eg.d</div>	
Místo stavby :	Malé Chrášfany, Vlhavy				
Stavebníúřad :	České Budějovice				
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno				
Název stavby :	VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD			Číslo stavby :	1040015549
Druh přílohy :				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	soutisk.dgn
				Datum :	září 2022
				Měřítko :	1 : 2000
	Číslo výkresu :	C12_1	Číslo výtisku :		