


Rozsah demontovaného zařízení:
venkovní vedení VN AlFe 3x95mm2 14,667 km

LEGENDA SÍTÍ

DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN

ST.ÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
Námrazová oblast : I - 0

Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan		
Místo stavby :	Malé Chrástany, Pištín				
Stavebníúřad :	České Budějovice, Zlív				
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno				
Název stavby :				Číslo stavby :	1040015549
VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	soutisk.dgn
				Datum :	září2022
				Měřítko :	1 : 2000
Druh přílohy :				Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
Situace demontáží				C14_1	