

SOUPIS SPECIFIKACÍ PŘÍHRADOVÝCH STOŽÁRŮ VN

verze 04_2018

Příloha k objednávce číslo:		
Objednatel (firma, adresa, telefon)		EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111
Číslo stavby		1040015549
Název stavby		VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD
Zhotovitel stavby (firma, adresa, telefon)		
Typ stožáru	Počet kusů	Poznámka
21/80 - Z	1	
21/50 - N	1	
21/50 - N	1	
21/40 - N	2	
21/40 - N	1	
21/40 - N	1	
21/40 - N	1	
21/30 - N	5	
21/30 - N	3	
24/30 – N	1	
18/50 - Z	1	
18/40-N	1	
16,5/40-Z	1	
15/50-N	1	
Celkový počet specifikací na stavbu: 14		
Poznámky a doplňky:		
Vypracoval (firma, telefon)		Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774
Sestavil (jméno, datum)		Adam Vašmucius

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD		
2. Místo stavby	Pištín		
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice		

Číslo podpěrného bodu	36			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
21/80 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku		1100106017	
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	
	hlavní konzoly	A	A3-U10	1100000281
		B	A4-U10-R	1100105934
		C	A3-U10-R	1100000282
	odbočné konzoly	M	B-U8-R	1100105939
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
v₁ = 50		v₁₁ = 3500		
v₂ = 1500		v₂₂ =		
v₃ = 1500		v₃₃ =		
v₄ =		v₄₄ =		
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky: Konzola M bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018


1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD		
2. Místo stavby	Pištín		
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice		

Číslo podpěrného bodu	34			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
21/50 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku		1100106009	
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	A3-U10	1100000281
		B	A4-U10-R	1100105934
		C	A3-U10-R	1100000282
	odbočné konzoly	M	A3-U10-R	1100000282
		N	B-U8-R	1100105939
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v₁ = 50		v₁₁ = 4550	
	v₂ = 1500		v₂₂ = 5000	
	v₃ = 1500		v₃₃ =	
	v₄ =		v₄₄ =	
	Povrchová ochrana	žárovým zinkováním		
Poznámky a doplňky: Konzola N bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN


dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD			
2. Místo stavby	Pištín			
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111			
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice			
Číslo podpěrného bodu	24			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
21/50 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100106009		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	A3-U10	1100000281
		B	A4-U10-R	1100105934
		C	A3-U10-R	1100000282
	odbočné konzoly	M	A3-U10-R	1100000282
		N	B-U8-R	1100105939
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v1 = 50		v11 = 4550	
	v2 = 1500		v22 = 5050	
	v3 = 1500		v33 =	
	v4 =		v44 =	
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky: Konzola N bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN


dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD			
2. Místo stavby	Pištín			
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111			
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice			
Číslo podpěrného bodu	33, 31			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
21/40 [kN]	2 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100106008		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	A3-U10	1100000281
		B	A4-U10-R	1100105934
		C	A3-U10-R	1100000282
	odbočné konzoly	M	B1-U8-R	1100105940
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v1 = 50		v11 = 4050	
	v2 = 1500		v22 =	
	v3 = 1500		v33 =	
	v4 =		v44 =	
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky: Konzola M bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN


dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD			
2. Místo stavby	Pištín			
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111			
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice			
Číslo podpěrného bodu	27			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
21/40 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100106008		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	A3-U10	1100000281
		B	A4-U10-R	1100105934
		C	A3-U10-R	1100000282
	odbočné konzoly	M	B-U8-R	1100105939
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v1 = 50		v11 = 4050	
	v2 = 1500		v22 =	
	v3 = 1500		v33 =	
	v4 =		v44 =	
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky: Konzola M bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN


dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD			
2. Místo stavby	Pištín			
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111			
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice			
Číslo podpěrného bodu	26			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
21/40 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100106008		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	A3-U10	1100000281
		B	A4-U10-R	1100105934
		C	A3-U10-R	1100000282
	odbočné konzoly	M	B-U8-R	1100105939
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v1 = 50		v11 = 3550	
	v2 = 1500		v22 =	
	v3 = 1500		v33 =	
	v4 =		v44 =	
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky: Konzola M bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD			
2. Místo stavby	Pištín			
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111			
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice			
Číslo podpěrného bodu	20			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
21/40 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100106008		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	A3-U10	1100000281
		B	A4-U10-R	1100105934
		C	A3-U10-R	1100000282
	odbočné konzoly	M	B1-U8-R	1100105940
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v1 = 50		v11 = 3550	
	v2 = 1500		v22 =	
	v3 = 1500		v33 =	
	v4 =		v44 =	
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky: Konzola M bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018


1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD		
2. Místo stavby	Pištín		
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice		

Číslo podpěrného bodu	32, 30, 28			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
21/30 [kN]	3 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku		1100106007	
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		č. SAP materiálu	
	hlavní konzoly	A	A3-U10	1100000281
		B	A4-U10-R	1100105934
		C	A3-U10-R	1100000282
	odbočné konzoly	M	B1-U8-R	1100105940
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v₁ = 50		v₁₁ = 4050	
	v₂ = 1500		v₂₂ =	
	v₃ = 1500		v₃₃ =	
	v₄ =		v₄₄ =	
	Povrchová ochrana	žárovým zinkováním		
Poznámky a doplňky: Konzola M bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018


1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD			
2. Místo stavby	Pištín			
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111			
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice			
Číslo podpěrného bodu	35, 29, 25, 22, 21			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
21/30 [kN]	5 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100106007		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	A3-U10	1100000281
		B	A4-U10-R	1100105934
		C	A3-U10-R	1100000282
	odbočné konzoly	M	B1-U8-R	1100105940
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v ₁ = 50		v ₁₁ = 4550	
	v ₂ = 1500		v ₂₂ =	
	v ₃ = 1500		v ₃₃ =	
	v ₄ =		v ₄₄ =	
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky: Konzola M bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD		
2. Místo stavby	Pištín		
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice		

Číslo podpěrného bodu	23			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
24/30 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku		1100106019	
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		č. SAP materiálu	
	hlavní konzoly	A	A3-U10	1100000281
		B	A4-U10-R	1100105934
		C	A3-U10-R	1100000282
	odbočné konzoly	M	B1-U8-R	1100105940
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v₁ = 50		v₁₁ = 5050	
	v₂ = 2000		v₂₂ =	
	v₃ = 2000		v₃₃ =	
	v₄ =		v₄₄ =	
	Povrchová ochrana	žárovým zinkováním		
Poznámky a doplňky: Konzola M bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018


1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD		
2. Místo stavby	Netolice		
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice		

Číslo podpěrného bodu	130			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
18/50 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku		1100106002	
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	B-U10	1100000136
		B	A3-U10-R	1100000282
		C		
	odbočné konzoly	M	B-U10-R	1100000137
		N	B3-U10-R	1100105942
		O	B-U8-R	1100105939
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v₁ = 50		v₁₁ = 100	
	v₂ = 1500		v₂₂ = 2500	
	v₃ =		v₃₃ =	
	v₄ =		v₄₄ =	
	Povrchová ochrana	žárovým zinkováním		
Poznámky a doplňky: Konzola O bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD			
2. Místo stavby	Pištín			
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111			
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice			
Číslo podpěrného bodu	38			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
15/50 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100105967		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	B-U10	1100000136
		B	A3-U10-R	1100000282
		C		
	odbočné konzoly	M	A3-U10-R	1100000282
		N	B-U8-R	1100105939
		O	B-U8-R	1100105939
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v ₁ = 50		v ₁₁ = 100	
	v ₂ = 1500		v ₂₂ = 2550	
	v ₃ =		v ₃₃ = 3050	
	v ₄ =		v ₄₄ = 3550	
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky: Konzola N a O bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018


1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD		
2. Místo stavby	Němčice		
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice		

Číslo podpěrného bodu	88			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
18/40 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku		1100105994	
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		č. SAP materiálu	
	hlavní konzoly	A	B-U10	1100000136
		B	A3-U10-R	1100000282
		C		
	odbočné konzoly	M	B-U8-R	1100105939
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v₁ = 50		v₁₁ = 3050	
	v₂ = 1550		v₂₂ =	
	v₃ =		v₃₃ =	
	v₄ =		v₄₄ =	
	Povrchová ochrana	žárovým zinkováním		
Poznámky a doplňky: Konzola M bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040015549; VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD			
2. Místo stavby	Malé Chráštiny			
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111			
4. Zpracovatel PD	Elektroinvest Strakonice, s.r.o., Katovická 175/I, 386 01 Strakonice			
Číslo podpěrného bodu	59			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
16,5/40 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100105987		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	B-U10	1100000136
		B	A3-U10-R	1100000282
		C		
	odbočné konzoly	M	B-U10-R	1100000137
		N	A3-U10-R	1100000282
		O	B-U8-R	1100105939
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v1 = 50		v11 = 100	
	v2 = 1500		v22 = 2500	
	v3 =		v33 = 3000	
	v4 =		v44 =	
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky: Konzola O bude sloužit pro SDOK				
Vypracoval (firma, telefon)	Elektroinvest Strakonice s.r.o., tel.: 724 871 774			
Sestavil (jméno, datum)	Adam Vašmucius			

*) - Nehodící se škrtněte