

LEGENDA SÍTÍ

DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN

STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN

Rozsah demontovaného zařízení:  
venkovní vedení VN      AlFe 3x95mm2      14,667 km

Vypracoval :  
Místo stavby :  
Stavební úřad :  
Investor :  
Název stavby :

Vašmucius Adam  
Netolice  
Netolice  
EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Číslo stavby :  
Formát výkresu :  
Název souboru :  
Datum :  
Měřítko :

1040015549  
2xA4  
soutisk.dgn  
září 2022  
1 : 2000

Druh přílohy :

Situace demontáží

eg.d

Číslo stavby :  
Formát výkresu :  
Název souboru :  
Datum :  
Měřítko :

1040015549  
2xA4  
soutisk.dgn  
září 2022  
1 : 2000

Číslo výkresu :  
Číslo výtisku :

C3\_1

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
VN - zemněním - IT  
Námrazová oblast : I - 1