




Rozsah demontovaného zařízení:		
venkovní vedení VN	AlFe 3x95mm ²	14,667 km

<p>Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V</p> <p>Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:</p> <p style="padding-left: 40px;">VN - zemněním - IT</p> <p>Námrazová oblast : I - 0</p>
--

Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan		
Místo stavby :	Pištin				
Stavebníúřad :	Zliv				
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno				
Název stavby :	VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD			Číslo stavby :	1040015549
Druh přílohy :				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	soutisk.dgn
				Datum :	září 2022
				Měřítko :	1 : 2000
	Číslo výkresu :	Číslo výtisku :			
	C15_1				