



Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
VN - zemněním - IT  
Námrazová oblast : I - 0

LEGENDA SÍTÍ

DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN

STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VVN ČESP

OCHRANNÉ PÁSMO VN ČEPS

DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN

STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VVN ČESP

OCHRANNÉ PÁSMO VN ČEPS

Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan	<div>eg.d</div>	
Místo stavby :	Vlhavy, Malé Chrástany				
Stavebníúřad :	České Budějovice				
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno				
Název stavby :				Číslo stavby :	1040015549
VN Netolice: Rek.4-Netolice-TR MYD				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	soutisk.dgn
				Datum :	září 2022
				Měřítko :	1 : 2000
Druh přílohy :				Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
Situace demontáží				C10_1	