

Kostelec na Hané
k.ú. Kostelec na Hané

179
JB 12/6 N
Pořát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x žebřík provozní
1x tyč ptačidosa (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
2x tlumič vibrací

180
JB 12/6 N
Pařát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x vystražná tabulka
1x žebřík provozní
1x tyč ptačiosed (ES791-00)
3x vaz pr VPAv
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný
záves se šroubem
1x NS SDOK
2x tlumič vibrací

PS 15/30 Z OV
(natočený PS do osy kmene)
B0-U80 (-0,0)
B0-U80-R (-0,5)
A3-U80-R (-1,5)
A3-U80-R (-2,0)
3x 3xJK plast.
7x VPA 135/0.8 (BS05)
7x VPA 135/0.8 (BS06)
6x boční nosník podp.izol.
4x vstrožná tabuška
1x zábrana ptačtva hlavy dř.
4x zábrana ptačtva k VPA
9x kloub zavesný
8x krizový spoj pro VPA
2x spoj. spoj šroub. svorkou 3x
1. označovací/prilísovací tabuška (VN20)
uzemnění
POZOR - TRANZPOZICE !!!
1x tabuška ACON pro PS
B0-U80-R (-2,5m)
SDOK sestává č.1- 2x kotvěni
závěs s konzolou (PS)
2x KS SDOK
2x dist. příchytka 1x SDOK
4x dist. příchytka 2x SDOK
1x držák rezervy VSDOK 1,2m
1x adapter dř. rez. SDOK PS (ES453-00)
kabelová rezerva SDOK 2x30m
1x tlumič vibrací

183
DB 12/15 KN
Porát-III-DBW- (ES787-00)
nový svíslý UO Flb 6400 (PV1475) (-0,7m)
konz.odb.přímá 1000 (ES45-04) (-0,8m)
3x VPAV 135/12/8
2x SVK plást
6x VPA 135/0,8 (BS05)
1x výstrožná tabulka
1x označovací prolisovaná tabulka
2x kryt AíFe protipřictavu
2x kryt VPA protipřictavu
2x nosník boční (ES807-00)
6x kloub závěsný
6x křížový vaz pro VPA
2x průd. spoj šroub. svorkou 3x
3x vaz pro VPAV
3x kab. oko pro AíFe 110
3x kab. oko pro AíFe 70
1x gzačovací prolisovaná tabulka (VN20)
objímka DBV konzoly odnáče
uzemnění - jiskřítě pro VPAV (1523)
obj. kol. (ES455-12) (-2,4m)
SDOK sestava č.2 - 2x kotvni
závěs s objímku
2x KS SDOK
1x dist. přichytka 1x SDOK
1x tlumič vibrací

- 182
- JB 12/6 N
- Paraf-III-JB-N (ES784-00)
- 3x VPAv 135/12/8
- 1x vystražná tabulka
- 1x zebřík provozní
- 1x tyč ptačiosed (ES791-00)
- 3x voz pro VPAv
- 1x označovací prolisovací tabulka (VN20)
- konz.N 600 U80 (-0,5m)
- SDOK sestava č.3 - nosný
- záves se šroubem
- 1x NS SDOK
- 1x tlumič vibrací

1
stáv. JB 10,5/6-ÚO
stáv. rovinný UO Fl
(PV1476)
stáv. 2x 3xJK plast.

R Kostelec na Hané
1.ROZVODNA
300348
stav. kotvení
zděné TS
3x JK plast.
3x kloub závěsný
1x proud. spoj.sroub.
svorkou, 3x
ukončení zaústění
SDOK do budovy rozvodny
zvední konzola pro SDOK,
případně konzola B0-U80,
kotvení do budovy
rozvodny
SDOK sestava č.1 - kotvení
závěs s konzolou (PS)
1x KS SDOK

AUTORIZACE:

PROSIG
Projektová činnost ve výstavbě
Č. ZAKÁZKY: E.18.020

eg.d

Č. STAVBY:	1040014428
------------	------------

DATUM:	10-2022
--------	---------

FORMÁT:	4xA4
---------	------

STUPEŇ PD:	DPS
------------	-----

MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
----------	-------------



1:1000	C3 31
--------	-------

1:1000	C3.21
--------	-------

Modernizace VN20 + optika

Koordinační situační výkres

Legenda viz výkres č. C3.3

VYPRACOVAL	Ing. Vítězslav Jahn	ZOD. PROJEKTANT	Michal Günther	 PROSIG Projektová činnost ve výstavbě Č. ZAKÁZKY: E.18.020
ZHOTOVITEL PD	PROSIG, s.r.o., Hvízdoslavova 1359/53, 627 00 Brno			
KRAJ	Olomoucký	OKRES	Prostějov	
KATASTR. ÚZEMÍ	Víz situační výkres			
MÍSTO STAVBY	Víz situační výkres			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno			
NÁZEV STAVBY	Modernizace VN20 + optika			
NÁZEV VÝKRESU	Koordinační situační výkres			Č. STAVBY: 1040014428 DATUM: 10-2022 FORMÁT: 4xA4 STUPEŇ PD: DPS MĚŘÍTKO: 1:1000 Č. VÝKRESU: C3.21