



22 000 V
50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| KUČABA | ZODPOV. PROJEKTANT: | VOJTĚCH KUČABA |
| s, Mikulčice, Lužice | STUPEŇ PD: | SP + REAL |
| 1, Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno | ČÍSLO STAVBY E.ON : | 1040020876 |
| nového vedení p.b. 55-132 | ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 2022002 |
| | DATUM: | 03/2022 |
| | FORMÁT: | 4xA4 |
| STÁVAJÍCÍ SÍŤ | MĚŘÍTKO: | 1 : 1000 |
| | ČÍSLO VÝKRESU: | D.01a |

LEGENDA EL. VEDENÍ

vedení NN stávající
vedení VN stávající

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

rozvod vody
kanalizace-stoka
plyn středotlak
slaboproud
veřejné osvětlení

LEGENDA EL. PRVKŮ

betonový sloup
dvojitý betonový sloup
dřevěný sloup s patkou
dvojitý dřevěný sloup s patkou
dvojitý dřevěný sloup s patkou Áčko
příhradový sloup
přípojková skříň
rozpojovací skříň
sloupová trafostanice
zděná trafostanice
úsekový odpojovač
uzemnění
kotrva, vzpěra
střešníík
konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-S0Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.

| | | | |
|----------------|--|---------------------|----------------|
| VYPRACOVAL: | VOJTĚCH KUČABA | ZODPOV. PROJEKTANT: | VOJTĚCH KUČABA |
| MÍSTO STAVBY: | Prušánky, N.Ves, Mikulčice, Lužice | STUPEŇ PD: | SP + REAL |
| STAVEBNÍK: | EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno | ČÍSLO STAVBY E.ON : | 1040020876 |
| NAZEV STAVBY: | VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132 | ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 2022002 |
| OBSAH VÝKRESU: | STÁVAJÍCÍ SÍŤ | DATUM: | 03/2022 |
| | | FORMÁT: | 4xA4 |
| | | MĚŘÍTKO: | 1 : 1000 |
| | | ČÍSLO VÝKRESU: | D.01b |