



Hz, 22 000 V  
-50Hz, 230/400 V  
tykem neživých částí:  
pojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.

A		ZODPOV. PROJEKTANT:		VOJTĚCH KUČABA	
s,Mikulčice, Lužice		STUPEŇ PD:		SP + REAL	
, Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno					
<div>KUČABA ENERGO MONTÁŽE HODONÍN KASARENSKÁ 4</div>					
KUČABA ENERGO MONTÁŽE HODONÍN s.r.o. 695 01 HODONÍN, KASARENSKÁ 4					
enového vedení p.b. 55-132		ČÍSLO STAVBY E.ON :		1040020876	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:		2022002	
		DATUM:		03/2022	
		FORMÁT:		4xA4	
		MÉRITKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
STÁVAJÍCÍ SÍŤ		1 : 1000		D.01c	

### LEGENDA EL. VEDENÍ

- vedení NN stávající
- vedení VN stávající

### LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- rozvod vody
- kanalizace-stoka
- plyn středotlak
- slaboproud
- veřejné osvětlení
- produktovody společnosti MND

### LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou Áčko
- příhradový sloup
- přípojkový skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zděná trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- kotva, vzpěra
- střešní
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V  
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
VN - zeměním - IT  
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.

VYPRACOVAL:	VOJTĚCH KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTĚCH KUČABA
MÍSTO STAVBY:	Prušánky, N.Ves, Mikulčice, Lužice		STUPEŇ PD: SP + REAL
STAVEBNÍK:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno		
NÁZEV STAVBY:	VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132		
OBSAH VÝKRESU:	STÁVAJÍCÍ SÍŤ		
		ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
		DATUM:	03/2022
		FORMÁT:	4xA4
		MÉRITKO:	1 : 1000
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.01d