



LEGENDA EL. VEDENÍ

- venkovní vedení VN – kmen – projektované
- venkovní vedení VN – odbočka – projektované
- samonosný dielektrický opt. kabel – projektovaný
- trasa uzemnění
- vedení NN stávající
- vedení VN stávající
- ochranné pásmo – stávající – zůstává původní

LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový sloup
- dvojitý betonový sloup
- dřevěný sloup s patkou
- dvojitý dřevěný sloup s patkou
- příhradový sloup
- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- sloupová trafostanice
- zděná trafostanice
- úsekový odpojovač
- uzemnění
- kotva, vzpěra
- střešní
- konzola

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3FEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.
Nové zařízení VN je značeno červenou barvou.

VYPRACOVAL:	VOJTĚCH KUČABA	ZODPOV. PROJEKTANT:	VOJTĚCH KUČABA
MÍSTO STAVBY:	Prušánky, N.Ves, Mikulčice, Lužice	STUPEŇ PD:	SP + REAL
STAVEBNÍK:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno		
NÁZEV STAVBY:	VN35 obnova kmenového vedení p.b. 55-132		
OBSAH VÝKRESU:	ZÁKRES DO KM		
		ČÍSLO STAVBY E.ON :	1040020876
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022002
		DATUM:	03/2022
		FORMÁT:	4xA4
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 1 : 1000 C.03e

DIEKTANT: VOJTĚCH KUČABA

STUPEŇ PD: SP + REAL

pole, 602 00 Brno

p.b. 55-132

0 KM

KUČABA ENERGMONTÁŽE

KUČABA ENERGMONTÁŽE HODONÍN s.r.o.
695 01 HODONÍN, KASÁRENSKÁ 4

ČÍSLO STAVBY E.ON : 1040020876

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2022002

DATUM: 03/2022

FORMÁT: 4xA4

MĚŘÍTKO: 1 : 1000

ČÍSLO VÝKRESU:

Stávající zařízení VN a NN je značeno fialovou barvou.

Nové zařízení VN je značeno červenou barvou.